

[informacja na Platformę zakupową](#)

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „uPzp” na:

**„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu”**

Na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ust. 2 uPzp Zamawiający przekazuje treść pytań z dnia 26.06.2023r. wraz z wyjaśnieniami i zmianami SWZ:

**Pytanie nr 1:**

1. Czy w przypadku projektowania brakujących pomieszczeń technicznych należy zmniejszyć powierzchnie pozostałych pomieszczeń np zaprojektować mniej pokoi ?

**Odpowiedź:**

1) Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do PFU w zakresie w którym należy doprojektować pomieszczenia techniczne na poszczególnej kondygnacji

**Pytanie nr 2**

2. Zamawiający pisze o zbiorniku na gaz dla kuchni natomiast w PFU nie ma takiej instalacji, nie ma też zbiornika zaznaczonego na zagospodarowaniu działki. Przy obecnym projekcie nie ma miejsca na zlokalizowanie zbiornika z uwzględnieniem wymaganej odległości od okien raz granicy działki. Czy Zamawiający uzupełni PFU o lokalizację zbiornika i jego parametry?

**Odpowiedź:**

2) Zbiornik LPG jako rozwiązanie alternatywne (należy na etapie koncepcji wraz z zamawiającym przeanalizować zasadność dodatkowej instalacji).

**Pytanie nr 3**

3. Czy autor PFU uzupełni PFU o brakujące warunki techniczne? Niekompletne PFU ma wpływ na wycenę ofertową?

**Odpowiedź:**

Na tą chwilę brak możliwości uzupełnienia warunków technicznych.

**Pytanie nr 4**

4. Ponieważ w PFU brakuje warunków technicznych prosimy o podanie czy istniejąca stacja trafo umożliwia zaprojektowanie pomp ciepła?

**Odpowiedź:**

Istniejąca stacja trafo umożliwia zaprojektowanie pomp ciepła.

**Pytanie nr 5**

5. Ponieważ w PFU brakuje warunków technicznych prosimy o podanie w jakiej odległości od budynku jest najbliższa stacja trafo?

**Odpowiedź:**

4) Zasilanie nowego obiektu może być zasilanie z dwóch miejsc:

a) 400mb w linii prostej narożnik ul. Kościuszki i Miechowskiej

b) 360mb w ulicy Mostowej przy ośrodku zdrowia

**Powyższe Wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

**Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian, tj. 03.07.2023r.**