

Łomża, 08... .07.2021 r.

WIR.271.2.12.1.2021

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: WIR.271.2.12.2021 pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Nowogrodzkiej 4 w Łomży – Etap II - cz. I zamówienia oraz wykonanie placu zabaw – cz. II zamówienia”.

Z uwagi na istotność pytań, które wpłynęły w postępowaniu, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej uPzp, wyjaśnia treść SWZ:

Pytanie 1

Ilość oprav różni się między przedmiarem robót a zakresem zaznaczonym na rys. E2 z projektu. Jaką ilość oprav należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć ilość oprav zgodnie z przedmiarem robót.

Ilość oprav:

- 75 oprav oświetlenia ogólnego
- 10 oprav AW1
- 3 oprawy AW2
- 6 oprav EW2

Do oferty należy skalkulować również przeniesienie oprav oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ze względu na wykonanie sufitu podwieszanego w pomieszczeniach 0.12, 0.08, 0.06

Pytanie 2

W opisie projektu jest zdanie: "Oprawy w całym obiekcie ze względu na eksploatację i warunki gwarancyjne i pogwarancyjne muszą być dostarczone jako produkty jednego producenta" - proszę o podanie typu oprav i producenta, które są już zamontowane w poprzednim etapie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że oprawy oświetleniowe nie muszą być dostarczone jako produkty jednego producenta. Przed zakupem oprawy muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

Pytanie 3

Poz.11 przedmiaru robót "układanie kabli na elewacji budynku z odtworzeniem" - proszę o podanie danych, co należy ująć w wycenie.

Odpowiedź:

W wycenie należy uwzględnić zasilanie tymczasowe z przyłącza napowietrznego, które będzie zasilало obiekt do czasu zmiany przyłącza z napowietrznego na kablowe.

Pytanie 4

Kamera zewnętrzna 16 MPx - czy taka jest wymagana czy to jest tylko błąd proponuję zastosować kamery o rozdzielczości od 2 do 5 Mpx.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kamer o rozdzielczości 2 Mpx.

Pytanie 5

Kamera wewnętrzna - czy wystarczająca jest kamera o rozdzielczości 2Mpx z obiektywem stałogniskowym 2,8.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w/w kamer.

Pytanie 6

Czy wymagany jest monitor - skoro w szafie znajduje się rejestrator - brak miejsca - podgląd możliwy na komputerach np w sekretariacie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość nieinstalowania monitora w szafie RACK. Zamawiający wskaże miejsce zainstalowania monitora.

Pytanie 7

W przedmiarze występuje pozycja kamera obrotowa zewnętrzna 2 szt? czy taka ma być czy stosujemy kamery stałopozycyjne jak na rzucie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy do oferty przyjąć kamery stałopozycyjne o rozdzielczości min. 2 Mpx.

Pytanie 8

W projekcie są kamery IP a zamontowane na budynku są kamery HD-TVI oraz rejestrator też w tym systemie - czy należy dostosować system do istniejących warunków - zamiana kamer z IP na HD TVI Czy może należy zastosować nowy rejestrator którego nie ma w przedmiarze. Jeżeli tak to jaki bo w/g specyfikacji wymagany jest rejestrator z górnej półki z macierzą dyskową - zupełnie niepotrzebny w tym systemie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany kamer IP na kamery HD TVI.

Pytanie 9

W przedmiarze występuje 7 kamer typu dome i 2 multisensorowe . Na rzutach wszystkie są identyczne - czy stosujemy 9 kamer "zwykłych" czy dwie mają być o lepszych parametrach - i które

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że na rysunku En1 w czytelny sposób rozróżniono w/w kamery.

KW/0/D/1 - to kamery typu dome

KW/0/M/7 - to kamery typu multisensorowe

Pytanie 10

Ponieważ na obiekcie występuje już system p.poż czy nie należy dostosować dodatkowych elementów do istniejącego systemu - na schemacie ideowym są drobne nieścisłości w opisach niepasujące do używanego już systemu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że należy wykonać czujki dymu zaznaczone na rysunku kolorem czerwonym. Zamawiający wymaga zatwierdzenia projektu powykonawczego przez rzeczoznawcę PPOŻ. (instalacja SSP + oświetlenie AW i EW)

Pytanie 11

Ponieważ na obiekcie występuje już system kontroli dostępu czy nie należy dostosować dodatkowych elementów do istniejącego systemu - na schemacie ideowym są drobne nieścisłości w opisach niepasujące do używanego już systemu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że Wykonawca musi wykonać system kodu dostępu w pomieszczeniach 0.01, 0.02, 0.03. Sposób wykonania leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający informuje jedynie o konieczności zwolnienia elektrozamku przy zaniku prądu bądź zadziałaniu wyłącznika ppoż, aby bezpieczna była ewakuacja.

Pytanie 12

Na schemacie ideowym znajduje się stacja podglądu (komputer), switch i UPS 3kVA czy są w zakresie prac i trzeba je wyceniać ?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza konieczność wykonania jedynie UPS 1,5kVA.

Pytanie 13

Wg schematu LAN należy zastosować kabel UTP kat 7a - nie ma takiej kategorii "a" dodatkowo kategoria 7 występuje tylko w ekranowanej wersji (FTP/STP itp) proponuję zastosować okablowanie pasujące do istniejącego już na obiekcie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie okablowania UTP kategoria 6. Zamawiający informuje o konieczności połączenia szaf RACK-owych zlokalizowanych na parterze i 1 piętrze w sekretariacie szkoły kablem światłowodowym (przedmiar pozycja numer 113).

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 uPzp zmienia Specyfikację Warunków Zamówienia w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z powyższymi odpowiedziami. Powyższe wyjaśnienia i zmiany są integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania.

Ponadto w związku z wyżej określonymi zmianami na podstawie Art. 286 ust. 3 uPzp zmianie ulega:

- termin składania ofert z dnia 9.07.2021 r. godz. 10:15 na dzień **14.07.2021 r. godz. 10:15.**
- termin otwarcia ofert z dnia 9.07.2021 r. godz. 10:30 na dzień **14.07.2021 r. godz. 10:30**

- termin związania ofertą z dnia 7.08.2021 r. na dzień **12.08.2021 r.**

W związku ze zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na podstawie art. 271 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu w w/w zakresie.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA


mgr Andrzej Zdzisław Garlicki