

Protokół Nr 52
z posiedzenia Zespołu ds. Estetyki Miasta

Członkowie zespołu:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Joanna Wolska | 2. Beata Samborska |
| 3. Katarzyna Dobkowska | 4. Marcin Palacz |

Zaproszony gość:

- arch. Aleksandra Maruszak

Opinia dotyczy: Projektu zagospodarowania skweru WOŚP przy budynku EMCEK.

Zgłasza się następujące uwagi:

1. zaproponowany w projekcie, dla elementów małej architektury, kolor RAL 2002 nie jest kolorem WOŚP; proponujemy zastosować kolor RAL 3020 (ewentualnie możliwie do niego zbliżony, np. RAL 3024, 3028);
2. część opisów elementów małej architektury jest nieprecyzyjna, należy dodatkowo:
 - dla ławek parkowych i ławek na murkach - określić wymiary i wybarwienie drewna - proponujemy odcień jatoba, który po około 2 latach spatynuje i stanie się szlachetny, srebrno-szary,
 - podać wymiary koszy na odpady (pojedyncze i segregowane), załączyć zdjęcia koszy w proponowanym wybarwieniu (stal nierdzewna),
 - podać wymiary gablot informacyjnych,
 - podać wymiary, kolor stali i wybarwienie drewna w stojakach rowerowych,
 - dla stacji naprawczej - dać możliwość wybarwienia „stal nierdzewna” i pokazać na zdjęciu poglądowym stację w planowanym kolorze,
 - dla słupków wygradzeniowych - podać wymiary i pokazać na zdjęciu poglądowym słupek w planowanym wybarwieniu,
 - dla donic na tarasie - określić wymiary donic, kolor RAL, określić wybarwienie kompozytu spójnie z elementami miejsca spotkań i w harmonii z elementami drewnianymi w projekcie,
 - dla kul z EPDM - określić kolory (czerwony i niebieski),
 - dla hamaka parkowego - wykonać rysunek techniczny/wykonawczy z wymiarami; opis elementów konstrukcji hamaka jest niezrozumiały (brak określenia czy konstrukcja jest planowana z drewna czy stali), należy wskazać kolor dla konstrukcji, leżanki i zawiesia (RAL 3020); montaż jest opisany jako zgodny z zaleceniami producenta, podczas gdy hamak jest projektowany indywidualnie,
 - dla ławko-huśtawki określić kolor (proponujemy stal nierdzewna lub RAL 9006) oraz wskazać wybarwienie drewna jak dla ławek,
 - dla siedzisk z tworzywa sztucznego - wskazać kolor RAL 3020 lub możliwie zbliżony (wg pkt 1),
 - dla głuchych telefonów proponujemy 1 lub 2 komplety zaprojektować w kolorze RAL 3020, pozostałe - stal nierdzewna lub RAL 9006,

- dla miejsca spotkań - zmienić kolor RAL na 3020; określić wybarwienie kompozytu w taki sposób, aby był on harmonijny ze spatynowanymi ławkami; ponieważ miejsce spotkań jest projektowane indywidualnie, określenie montażu jako „zgodne z zaleceniami producenta” jest niewłaściwe.
3. ławki parkowe na murkach proponujemy odsunąć na odległość około 15-20cm od projektowanej zieleni;
 4. rysunek PZT wymaga korekty:
 - brak czytelnego rysunku schodów i pochylni od strony zachodniej (schody należałoby poszerzyć kosztem bardzo szerokiej pochylni; należy przeanalizować pod kątem konieczności zamontowania poręczy/pochwyty)
 - nie jest jasne, które elementy małej architektury są lokalizowane na tarasie, a które pod tarasem (należy przygotować odrębny rysunek z zagospodarowaniem samego tarasu);
 - brak oznaczeń części nawierzchni: pod czerwonymi siedziskami, pod ławko-huśtawką, pod hamakiem;
 - brak legendy dla szarych kwadratowych elementów rysowanych przy wschodniej ścianie szczytowej budynku EMCEK oraz oznaczonych na rysunku istniejących drzew od strony ul. Batorego.
 5. należy rozdzielić planowane gabloty informacyjne - pozostawić 1 gablotę sytuowaną prostopadle do ulicy, a drugą przenieść w okolice ul. Batorego (przy 2 istniejących drzewach, przy chodniku od strony ulicy);
 6. proponujemy, aby lekko zmodyfikować miejsca lokalizacji drzew dosadzanych w alei (odsunąć je w miarę możliwości od projektowanego zagospodarowania, dać im więcej miejsca do wzrostu);
 7. należy ponownie rozważyć miejsca lokalizacji ławek przy istniejących drzewach (zwłaszcza ławki L1 naprzeciwko kul z EPDM, której montaż może wiązać się z uszkodzeniem korzeni drzewa);
 8. należy przeanalizować odległości między stojakami rowerowymi i w razie potrzeby je zwiększyć (pozostawić około 1,2m między stojakami)
 9. na rysunku nawierzchni (03) pokazano kompozyt jako nawierzchnię pod elementami miejsca spotkań (siedziska, donice) - z uwagi na wysokie koszty, należy przeanalizować czy i gdzie faktycznie będzie konieczny ten rodzaj nawierzchni oraz wskazać prawidłowo tą nawierzchnię na rysunkach technicznych/wykonawczych);
 10. należy zawrzeć w opisie informację, o relokacji istniejącego słupa ogłoszeniowego w okolice przystanku autobusowego (poza granicę opracowania).
 11. ponownie prosimy o dodanie na rysunku podziałki liniowej i strzałki północy.

Protokół sporządził:



Podpisy członków komisji:

1.

2.

3.

4.