

Uniwersytet Śląski w Katowicach  
ul. Bankowa 12  
40- 007 Katowice  
NIP 634-019-71-34;  
REGON 000001347

Katowice, dnia 10.11.2021 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
nr sprawy: DZP.381.017.2021.RBK

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 2

---

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia poniżej progu unijnego (poniżej 5 350 000 euro) pn.: „Kompleksowy remont pokrycia dachowego budynku Wydziału Nauk Przyrodniczych w Katowicach przy ulicy Bankowej 9 wraz z pracami towarzyszącymi”, nr sprawy DZP.381.017.2021.RBK

---

Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej także ustawą Pzp, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z zapisami ust. 6 ww. przepisu, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 1:

Czy istnieje możliwość zastąpienia papy perforowanej papą samowentylującą. Prosimy jednocześnie o przesunięcie terminu składania na 16.11.2021 r. ze względu na okres przedłużonego weekendu 11-14.11.2021 r.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazał w załączniku nr 2.1 do SWZ, że przedmiot zamówienia obejmuje krycie dachu papą termozgrzewalną podkładową, perforowaną (wentylacyjną i hydroizolacyjną), modyfikowaną SBS, kompozytową na włókninie poliestrowej wzmocnionej o gramaturze min. 145 g/m<sup>2</sup>, grub. min. 3 mm. Zgodnie z powyższym jako papę perforowaną rozumie się papę wentylacyjną i hydroizolacyjną o wymaganych przez Zamawiającego parametrach. Ponadto Zamawiający wskazał, że układ warstw (grunt, papa podkładowa wentylacyjna, papa nawierzchniowa) należy stosować jednego producenta, jako rozwiązanie systemowe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

Członek Komisji Przetargowej: