

Zakopane dnia, 30 marca 2023 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

dot.: Informacja o wyjaśnieniach treści SWZ w postępowaniu przetargowym znak: 5S/Jaworzynka/2023.

Na podstawie art. 30 ust. 4 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych¹ SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. (dalej: „Zamawiający”) informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „**Montaż filtrów wstępnych na ujęciu wody Jaworzynka w Zakopanem – w formie zaprojektuj i wybuduj**” w dniu 29 marca 2023 r wpłynęły wnioski od Wykonawcy w zakresie wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”). Wnioski Wykonawcy wpłynęły po terminie wskazanym w art. 30 ust 2 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Sewik spółki z oo w Zakopanem jako termin składania zapytań tj terminem przypadającym na dzień 28 marca 2023r, w związku z czym Zamawiający może udzielić odpowiedzi lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Poniżej Zamawiający przekazuje treść wniosków wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

1. Zwracamy się z prośbą o podanie wydajności układu filtracyjnego, gdyż w punktach 1.1 , 1.3 oraz 2.41 PFU są rozbieżności. Czy zamawiający potwierdza wydajność układu filtracyjnego 500 m3/h.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zaprojektowanie i wykonanie układu filtracyjnego o wydajności 500 m3/h.
2. W załączonych materiałach przetargowych jest zgoda Tatrzańskiego Parku Narodowego na postawienie wiaty zabezpieczającej filtry wstępne. Prosimy o potwierdzenie, że zakres oferty ma zawierać wykonanie zabudowy nietrwale związanej z gruntem, a nie odrębnego budynku/pomieszczenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres oferty dotyczy wykonania zabudowy nietrwale związanej z gruntem.
3. Czy posiadają Państwo zgodę na odprowadzanie popłuczyn do potoku. Jeśli nie to zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że inwestor nie wymaga uzyskania potrzebnych zezwoleń.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie wymaga uzyskania zezwoleń na odprowadzanie popłuczyn do potoku.
4. Czy jest dopuszczone użycie płyt fundamentowych nietrwale związanych z gruntem w celu posadowienia układu filtracyjnego
Odpowiedź: Zamawiający informuje iż dopuszczone jest użycie płyt fundamentowych nietrwale związanych z gruntem w celu posadowienia układu filtracyjnego.
5. Czy dopuszcza wykazania referencji na modernizację lub rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody o wartości robót nie mniejszej niż 500 000,00 zł netto.
Odpowiedź: Zamawiający informuje iż dopuszcza wykazania referencji na modernizację lub rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody o wartości robót nie mniejszej niż 500 000,00 zł netto.

PROKURENT ZARZĄDU

Marcin Rafacz

[podpis Kierownika Zamawiającego]

POUCZENIE:

Zgodnie z art. 81 Regulaminu Zamawiający informuje, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o niniejszy Regulamin wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710.). Stronom postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej na podstawie ustawy Kodeks cywilny.

¹ Regulamin dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: <https://www.sewik.com.pl/zamowienia-publiczne.html>



SEWIK

Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

ul. Kasprowicza 35 c, 34-500 Zakopane
tel. +48 (18) 20 24 450, fax. +48 (18) 20 24 458
sewik@sewik.com.pl
www.sewik.com.pl

Otrzymują:

- strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/743270>
- Wykonawca, który złożył wniosek o wyjaśnienie treści SWZ,
- a/a ZP.

Sporządziła: Ewa Dworska.

Konta bankowe: BNP Paribas Bank Polska O/Zakopane 79 1600 1042 0002 0141 8065 6001
PEKAO S.A. O/Zakopane 14 1240 4748 1111 0000 4874 8559
REGON: 490003792 NIP: 736-000-69-71 KRS: 0000090155 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
Kapitał zakładowy Spółki: 52 755 600,00 zł

