

Bierutów, dnia 17.11.2021 r.

Znak sprawy: IR. 2714.15.2.2021.JP

Zapytanie nr 2 z odp.

Miasto i Gmina Bierutów podaje odpowiedź na zadane pytanie:

Proszę o doprecyzowanie punktu nr 6 - modernizacja komory natlenienia. Co mieści się pod tym terminem oraz w jakiej technologii jest obecny reaktor (SBR, reaktor przepływowy)?

odp.: Zamawiający informuje, iż:

- 1) Reaktor typu SBR oparty jest na biologicznych procesach z zastosowaniem osadu czynnego. Proces biologicznego oczyszczania ścieków realizowany jest w warunkach tlenowo-beztlenowych we wspólnym procesie przemian związków węgla, azotu i fosforu,**
- 2) Modernizacja komory tlenowej polegałaby na wymianie starego systemu napowietrzania ścieków wraz z zastosowaniem bardziej energooszczędnych dmuchaw.**