

- LEGENDA:
- zasilanie instalacji c.o.
  - powrót instalacji c.o.
  - 27.M3/2 +20 °C  
Φwym: 827 W
  - 27.M3/2 - oznaczenie pomieszczenia  
+20°C - proj. temperatura pom.  
827 W - zapotrzebowanie ciepłe pomieszczenia
  - oznaczenie pionu instalacji c.o.

grzejnik zintegrowany  
22800/1000mm  
Φdobra=1170W


1170 W - dobrana moc grzejnika  
1000mm - szerokość  
22800 - model/wysokość

Uwaga:

- Instalacje w mieszkaniach wykonaną w systemie trójnikowym z wykorzystaniem systemu stali ocynkowanej zaciskowej.
- Instalację prowadzoną na zewnątrz budynków wykonać w systemie trójnikowym z wykorzystaniem systemu rur przeizolowanych.
- W najwyższych punktach instalacji zamontować automatyczne zawory odpowietrzające.
- Instalację prowadzić równolegle zasilanie-powrót w rogach ściana-sufitu lub ściana-podłoga.

15 - średnica przewodu stali ocynkowanej zaciskowej  
1,2 - grubość ścianki przewodu stali ocynkowanej zaciskowej  
376W - zapotrzebowanie ciepłe danej działki obliczeniowej  
2x25x2,3/140  
4199 W

25 - średnica przewodu przeizolowanego  
2,3 - grubość ścianki przewodu przeizolowanego  
140 - grubość izolacji przewodów  
4188 - zapotrzebowanie ciepłe danej działki obliczeniowej



- 4,50 ⚙️ zawór równoważący DN 15L z wstępną nastawą 4,5  
⚙️ zawór kulowy odcinający DN 15  
⚙️ ciepłomierz DN 15 z modułem przedpłatowym

 <div>INSTALACJE SADOWSKI</div>		<b>BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INSTALACJE SADOWSKI</b> <b>LESZNO UL. BOYA ZELEŃSKIEGO 6 TEL.782 506 886</b>	
projektant specjalność instalacyjna sprawdzający specjalność instalacyjna asystent	mgr inż. M.Sadowski nr upr. WK/P0176/PWOS/18  mgr inż. J.Jagodziński nr upr. WK/P0164/OWOS/17  Mariusz Sadowski	INWESTOR: Miasto Gorzów Wielkopolski- Administracja Domów Mieszkaniowych nr 2 - Oddział Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.  ul. Towarowa 6A 66-400 Gorzów Wlkp.	
skala 1:75	Objekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny.  Rysunek: Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania - budynek nr 26.  Adres:ul. Lipowa nr 25, 26, 27 jed.ewid. Gorzów Wlkp.obr.Zamiescie dz.1238/1, 1238/2	data :  12.2021  nr rys.	    S6