



LEGENDA:

— zasilenie instalacji c.o.  
- - - powrót instalacji c.o.

27.M3/2 +20 °C  
Φwym: 827 W

27.M3/2 - oznaczenie pomieszczenia  
+20 °C - proj. temperatura pom.  
827 W - zapotrzebowanie cieplne pomieszczenia

— C.O. P15 —  
oznaczenie pionu instalacji c.o.

grzejnik zintegrowany  
1170 W - dobrana moc grzejnika  
1000mm - szerokość  
22/600 - model/wysokość

Uwaga:

- Instalacje w mieszkaniach wykonać w systemie trójnikowym z wykorzystaniem systemu stali ocynkowanej zaciskowej.
- Instalację prowadzoną na zewnątrz budynków wykonać w systemie trójnikowym z wykorzystaniem systemu rur preizolowanych.
- W najwyższych punktach instalacji zamontować automatyczne zawory odpowietrzające.
- Instalację prowadzić równolegle zasilenie-powrót w rogach ściana-sufit lub ściana-podłoga.

15 - średnica przewodu stali ocynkowanej zaciskowej  
1,2- grubość ścianki przewodu stali ocynkowanej zaciskowej  
376W - zapotrzebowanie cieplne danej działki obliczeniowej

2x25x2,3/140  
4189 W

25 - średnica przewodu preizolowanego  
2,3 - grubość ścianki przewodu preizolowanego  
140 - grubość izolacji przewodów  
4189 - zapotrzebowanie cieplne danej działki obliczeniowej

Projekowany obwód instalacji c.o. wprowadzić do pomieszczenia kotłowni oraz połączyć z istniejącą instalacją z najbliższym połączeniem kolnierzyowym

4.50 — zawór równoważący DN 15L z wstępną nastawą 4,5  
— zawór kulowy odcinający DN 15  
— ciężniomierz DN 15 z modułem przedpłatowym

 <div>BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INSTALACJE SADOWSKI LESZNO UL. BOYA ZELENSKIEGO 6 TEL.782 506 886</div>			
projektant	mgr inż. M.Sadowski	INWESTOR: Miasto Gorzów Wielkopolski- Administracja Domów Mieszkalnych nr 2 - Oddział Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.  ul. Towarowa 6A 66-400 Gorzów Wlkp.	
specjalność instalacyjna	nr upr. WKP/0176/PWOS/18		
sprawdzający	mgr inż. J.Jagodziński		
specjalność instalacyjna	nr upr. WKP/0164/OWOS/17		
asystent	Mariusz Sadowski		
skala 1:75	Objekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny.		data :
	Rysunek: Rzut instalacji centralnego ogrzewania - parter - nr 25.		12.2021
	Adres:ul. Lipowa nr 25, 26, 27 jed.ewid.Gorzów Wlkp.obr.Zamóście dz.1238/1, 1238/2		nr rys.
			S3