

Przylep, dn. 02.09.2021 r.

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedź na zestaw pytań Nr 7 złożony w dniu 27.08.2021 r.

Dot. postępowania przetargowego pn.: „Budowa placu zabaw przy ZSP w Przylepie, gmina Kołbaskowo”

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nawierzchnię bezpieczną wykonaną z piasku płukanego frakcji 0,2-2 mm w celu optymalizacji kosztów budowy? Pragniemy zaznaczyć, iż zgodnie z obowiązującymi normami, aby spełnić wymagania bezpieczeństwa nawierzchnia bezpieczna piaskowa może być wykonana z piasku płukanego o uziarnieniu 0,2-2 mm, co znacząco zmniejszy koszt wykonania tego zakresu prac. Dla zobrazowania problemu chcemy poinformować, że cena rynkowa piasku płukanego frakcji 0/2 mm w zależności od lokalizacji waha się od 25-50 zł/t natomiast cena piasku frakcji 0,25-0,8mm wynosi to 350-1000 zł/t, co powoduje kilkukrotny wzrost ceny wykonania nawierzchni.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza nawierzchni bezpiecznej wykonanej z frakcji piasku 0,2-2 mm, ponieważ piasek o frakcji 0-2mm, posiada drobinki pyłowe i ilowe, które powodują jego sklejanie się i zbijanie, co w konsekwencji powoduje pogorszenie właściwości amortyzujących. Należy użyć piasku o frakcji 0.25 - 8 mm.

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Przylepie
[Podpis]
mgr Iwona Wierzbicka