

Instalacja c.o. (mat. rura miedziana) prowadzona po ścianie budynku lub bruździe ściennej

Uwagi:

1. Przewody natynkowe zabezpieczyć termicznie izolacją poliuretanową w osłonie PVC zgodnie z Rozporządzeniem
2. Przejścia przez ściany wykonać w rurach osłonowych stalowych, a przejścia p.poż. w systemie HILTI
3. W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne

REDOPOL SP. Z O.O.
61-806 POZNAŃ, UL. ŚW. MARCIN 29/9

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE
"**TECHNOS**" JAROSŁAW NOWICKI
66-431 CZECHÓW UL. AKACJOWA 7
tel. 0501 584 801; technos@op.pl

OBIEKT:	REMONT INSTALACJI C.O. W BUDYNKU MIESZKALNO-GOSP. ZESPOŁU SZKÓŁ OGRODNICZYCH W GORZOWIE WLKP.			- UMOWA Z DNIA
ADRES:	GORZÓW WLKP., UL. POZNAŃSKA 23a dz. nr 24/13 obręb 13-Zieleniec		PB STADIUM	S4 ARK. NR
TYTUŁ RYS.:	INSTALACJA C.O. - RZUT PIĘTRA 2	1:50 SKALA		
	IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ UPRAWNIEŃ	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Jarosław Nowicki specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	LUKG/0004/POOS/05	10-10-2021	
PROJEKTANT:	mgr inż. Grzegorz Kot specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	14/2002/Gw	10-10-2021	