

Płock, dnia 08.11.2021 roku

MZD-NZ.391.5.2021.MS

— **Wykonawcy** —

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: **Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ**

Zamawiający - Miejski Zarząd Dróg przekazuje pytanie, które wpłynęło w ww. postępowaniu wraz z odpowiedzią.

**Pytanie**

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy Opisem Przedmiotu Zamówienia, a zakresem przedstawionym na załączniku graficznym. W szczególności uszczegółowienie informacji dotyczących ilości do wykonania: zjazdów, przepustów, studni z osadnikiem. Potwierdzenie średnicy przykanalika łączącego kolektor deszczowy z studnią osadnikową. Określenie konstrukcji zjazdu do wykonania.

**Odpowiedź**

W związku z uszczegółowieniem informacji dotyczących realizacji robót dla zadania pn.: **"Rozbudowa ulicy Boryszewskiej"** w zakresie budowy kanalizacji deszczowej informuję, iż w opisie przedmiotu zamówienia zmienia się punkt 4 pkt 1), który otrzymuje następujące brzmienie:

„1) projekt wraz ze zgłoszeniem lub pozwoleniem oraz realizację na podstawie opracowanej dokumentacji:

- budowy rowu na odcinku ok 10 m wraz z jednym przepustem fi 50 cm o długości ok 6 m ze ściankami czołowymi, zjazd szer. 4 m z kostki betonowej gr 8 cm, konstrukcja, zgodnie z załączonym przekrojem nr 1 o powierzchni ok. 17 m<sup>2</sup>,
- jedno odprowadzenie wody z rowu do kanalizacji deszczowej rurą fi 500 o dł. ok 4 m poprzez studnię wpadową fi 1200 z osadnikiem o dł. 2m, zgodnie z załączonym rysunkiem nr 2.”

**Jednocześnie Zamawiający na podst. art. 286 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert do dnia 17 listopada 2021 r. godz.10:00. Otwarcie ofert o godz. 10.05.**

**W związku z powyższym w każdym miejscu w SWZ termin składania i otwarcia ofert zmienia się na 17 listopada 2021 r., a termin związania ofertą (Rozdział 12) na dzień 16 grudnia 2021 r.**

**W załączeniu zmiana ogłoszenia.**

Otrzymują:

- 1) adresat;
- 2) MZD-NZ – a.a.

Sporządziła: Magdalena Śmigielska

DYREKTOR  
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku  
*Tomasz Żulewski*