



Gmina Śliwice

Adres: ul. Ks. dr. St. Sychowskiego 30, 89-530 Śliwice,
telefon: +48 52 3340710, e-mail: przetargi@sliwice.pl

Śliwice, dnia 5 grudnia 2023 roku

Znak: IZ.271.1.10.2023

Na podstawie art. 284 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023r. poz. 1605) przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami złożonymi w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 na „Budowę dróg na terenie Gminy Śliwice” w zakresie:

Pytanie 1

W Ogłoszeniu i projekcie technicznym podaje się kategorię ruchu i uziarnienie dla warstwy wiążącej AC 16W KR 1 natomiast w SST, SWZ i przedmiarze mowa jest o AC 16W KR 1-2. Dodatkowo w SST podane są wyłącznie parametry dla warstwy wiążącej AC 16 W KR 1-2. Prosimy o doprecyzowanie uziarnienia i kategorii ruchu dla warstwy wiążącej.

Należy wykonać warstwę wiążącą AC 11W dla kategorii ruchu KR 1-2, zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym.

Pytanie 2

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego, jeśli tak prosimy o podanie jego konstrukcji, ilości oraz lokalizację.

Zamawiający nie wymaga odcinka próbnego.

Pytanie 3

Czy w przypadku regulacji urządzeń należy wliczyć nowy materiał.

W ramach regulacji wysokościowej należy dokonać wymiany na nowe pierścienie odciążające, przykrywy wraz z włazem.

Pytanie 4

Czy zamawiający w ramach wykonania części 1 i 2 wymaga wykonania nasadzeń zastępczych

Zamawiający wymaga nasadzeń zastępczych w ramach zadania 1 oraz 2, zgodnie z załączoną specyfikacją nasadzeń.

Pytanie 5

Zgodnie z przedmiarem w poz. 25 należy wykonać podbudowę C 8/10 - zabruk. Brakuje pozycji z nawierzchnią z kostki brukowej. Czy należy wykonać nawierzchnię w zabruku z kostki brukowej?.

Należy wykonać nawierzchnię zabruku z kostki kamiennej.

Pytanie 6

Czy zamawiający wymaga wykonania nasadzeń zastępczych zgodnie z opisem (obwód pnia 10-12 cm na wysokości 1m). Opisane wymagania wpłyną znacząco na koszt wykonania nasadzeń.

Zamawiający wymaga nasadzeń zastępczych w ramach zadania 1 oraz 2, zgodnie z załączoną specyfikacją nasadzeń.

Załączniki:

1. 8.1 przedmiar Laski zaktualizowany
2. 8.2 przedmiar Śliwiczki zaktualizowany
3. Specyfikacja nasadzeń dla obydwu części.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/pn/sliwice> oraz na stronie internetowej Zamawiającego bip.sliwice.pl w zakładce „Zamówienia publiczne” oraz przekazane wykonawcom, którym udostępniono Specyfikację Warunków Zamówienia.