






Uchwyt lin

wykonać x1





	<b>UWAGI DOTYCZĄCE WYKONAWSTWA ORAZ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO KONSTRUKCJI STALOWEJ</b>
1.	DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY KSZTAŁTOWNIKÓW WALCOWANYCH ODPOWIEDNIMI PRZEKROJAMI SPAWANYMI, POD WARUNKIEM STOSOWANIA METOD SPAWANIA NIEZMNIJSZAJĄCYCH NOŚNOŚCI PRZEKROJU
2.	ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE JAK DLA KLASY ŚRODOWISKA C2
3.	WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY CZOŁOWE WYKONAĆ JAKO OBRABIANE O GRUBOŚCI CIEŃSZEGO ŁĄCZPNYCH ELEMENTÓW
4.	WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY PACHWINOWE WYKONAĆ GRUBOŚCI: <div><div><div>- SPOINY JEDNOSTRONNE - <math>a=0,7*t1</math></div><div>- SPOINY DWUSTRONNE - <math>a=0,5*t1</math></div></div><div>} lecz <math>2,5mm &lt; a &lt; 5mm</math></div></div> <div>GDZIE: <math>t1</math> - GRUBOŚĆ CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW <math>a</math> - GRUBOŚĆ SPOINY</div> <div><div><div>- PASY:</div><div></div><div>SPOINY PASÓW WYKONAĆ JAKO CZOŁOWE NA PEŁNĄ NOŚNOŚĆ</div></div><div><div>- POZOSTAŁE:</div><div></div><div>WSZYSTKIE SPOINY JAKO CIĄGŁE NA PEŁEN PRZETOP WOLNE OD KRATERÓW I ZGORZELIN.</div></div></div>

RYСУNEK JEST TYLKO RYSUNKIEM WYKONAWCZYM.  
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRODUKCJI ELEMENTÓW  
NALEŻY WYKONAĆ DOKUMENTACJĘ WARSZTATOWĄ.  
ORIENTACYJNA MASA STALI PROFILOWEJ 180kg

STAL KSZTAŁTOWA S235JR  
ŚRUBY kl.8.8 wg DIN7990  
KLASA ŚRODOWISKA C2

KLASA WYKONANIA KONSTR. STALOWEJ XC2  
MALOWANIE – WG. ARCHITEKTURY  
KLASA ODPORN. OGNIOWEJ KONSTR. STALOWEJ: bez wymagań

-	-	-	-
REWIZJA	DATA	AUTOR	OPIS I LOKALIZACJA ZMIAN NA RYSUNKU
SCHEMAT:			KIERUNEK PÓŁNOCY:
			
INWESTOR: Komenda Miejska PSP w Poznaniu		ADRES: ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO			
„Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą na działkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, położonych we wsi Iwno, obręb geodezyjny Iwno, gmina Kostrzyn.”			
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
mgr inż. DOMINIK KOWALSKI	Upoważnienie budowlane w szczególności konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczeń WKP/00057/P/00004	D. Kowalski	A.DO XXI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań
mgr inż. MARIUSZ MASIOŁA	Upoważnienie budowlane w szczególności konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczeń 71313/P/00001	Mariusz Masioła	
BRANŻA: KONSTRUKCJA	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	DATA: 16.09.2022r.	SKALA: 1:20
TYTUŁ RYSUNKU: UCHWYT NA LINY			NR RYSUNKU: PW-K47

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUżyć WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY.  
UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I  
AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań

