

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
45310000-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE - BUDYNEK GŁÓWNY
45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wraz z instalacjami i urządzeniami tech oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą na dz. oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, poł. we wsi Iwno, obr. geod. Kostrzyn

ADRES INWESTYCJI : Iwno, działki nr ewid.: 11/3 i 11/4, obręb geodezyjny Iwno, gmina Kostrzyn

INWESTOR : Komenda Miejska PSP w Poznaniu

ADRES INWESTORA : 61-248 Poznań, ul. Bobrzańska 6a

BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE - ETAP 1

DATA OPRACOWANIA : 09.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45310000-3	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	1	12
1.1	45310000-3	INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE - BUDYNEK GŁÓWNY	1	12
1.1. 1		Instalacja odgromowa	1	12

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		45310000-3	INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
1.1		45310000-3	INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE - BUDYNEK GŁÓWNY			
1.1.1			Instalacja odgromowa			
1 d.1.1.1	STE 01.01	KNNR 5 0601-02	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach	m		
			30+260+11	m	301,000	
					RAZEM	301,000
2 d.1.1.1	STE 01.01	KNNR 5 0601-02	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome izolowane mocowane na wspornikach dachowych <i>Zwód poziomy izolowany</i>	m		
			15+18	m	33,000	
					RAZEM	33,000
3 d.1.1.1	STE 01.01	KNNR 5 0612-01 analogia	Złącza odgałęźnej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu	szt.		
			35	szt.	35,000	
					RAZEM	35,000
4 d.1.1.1	STE 01.01	KNNR 5 0101-06	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m		
			poz.9*10	m	150,000	
					RAZEM	150,000
5 d.1.1.1	STE 01.01	KNNR 5 0201-04 analogia	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm ² wciągane do rur <i>Pręty stalowe ocynkowane DFe 8mm</i>	m		
			poz.4	m	150,000	
					RAZEM	150,000
6 d.1.1.1	STE 01.01	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III <i>Bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm</i>	m		
			220	m	220,000	
					RAZEM	220,000
7 d.1.1.1	STE 01.01	KNNR 5-08 0607-09	Montaż wypustów instalacji odgromowej z bednarki FeZn 30x4 (RG,TK) <i>Bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm</i>	m		
			2*5	m	10,000	
					RAZEM	10,000
8 d.1.1.1	STE 01.01	KNNR 5 0602-02	Przewody uziemiające w budynkach mocowane na wspornikach ściennych <i>Bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm</i>	m		
			poz.9*1,5	m	22,500	
					RAZEM	22,500
9 d.1.1.1	STE 01.01	KNNR 5 0612-06 analogia	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik <i>R*1,8</i>	szt.		
			15	szt.	15,000	
					RAZEM	15,000
10 d.1.1.1	STE 01.01	KNNR 5 0611-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm ² w wykopie	szt.		
			poz.9	szt.	15,000	
					RAZEM	15,000
11 d.1.1.1	STE 01.01	KNNR 5 0602-04 analogia	Uziom fundamentowy z bednarki FeZn 25x4mm	m		
			390+40	m	430,000	
					RAZEM	430,000
12 d.1.1.1	STE 01.01	KNNR 5 0611-05	Połączenia spawane wraz z zabezpieczeniem spawów	szt.		
			40	szt.	40,000	
					RAZEM	40,000