


Wykonać x 4-oś K
Wykonać lustrzanie x4-oś C
Lokalizacja słupów względem rzutu parteru



POZ.	NUMER PRETA	ø [mm]	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]			
						A-IIIIN			
						ø6	ø12	ø16	ø20
SF1	1	ø16	A-IIIIN	254	18			45.72	
	2	ø16	A-IIIIN	290	16			46.4	
	3	ø16	A-IIIIN	139	2	2.78			
	4	ø16	A-IIIIN	204	4	8.16			
	5	ø20	A-IIIIN	163	10				16.3
	6	ø12	A-IIIIN	123	24		29.52		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]						10.94	29.52	92.12	16.3
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]						0.222	0.888	1.578	2.466
MASA [kg]						2.43	26.21	145.37	40.20
MASA OGÓŁEM [kg]						214.21			
WYKONAĆ: x 8						1713.68			

M	PLOT
M	CAD

Rozrysowana stopa SF1b

SF1a – wykonać lustrzanie względem osi pionowej x1-oś K/7




SF1c – wykonać lustrzanie względem osi poziomej x1-oś C/12

SF1d – wykonać podwójnie lustrzanie x1-oś C/7

Lokalizacja słupów względem rzutu parteru

POZ.	NUMER PRĘTA	Ø [mm]	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]			
						A-IIIIN			
						Ø6	Ø12	Ø16	Ø20
SF1a SF1b SF1c SF1d	1	Ø16	A-IIIIN	260	18			46.8	
	2	Ø16	A-IIIIN	290	16			46.4	
	3	Ø16	A-IIIIN	139	2	2.78			
	4	Ø16	A-IIIIN	139	2	2.78			
	5	Ø20	A-IIIIN	163	10				16.3
	6	Ø12	A-IIIIN	123	12		14.76		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]						7.14	14.76	93.2	16.3
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]						0.222	0.888	1.578	2.466
MASA [kg]						1.59	13.11	14.07	40.20
MASA OGÓŁEM [kg]						201.97			
WYKONAĆ: x 4						807.90			

KLASA EKSPOZYCJI XC2
BETON C25/30 szczelny W8
PODBETON C8/10
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN
OTULENIE ZBROJENIA: 5cm – spód fundamentów
3cm – pozostałe

-	-	-	-
REZERWA	DATA	AUTOR	OPIS I LOKALIZACJA ZMIAN NA RYSUNKU
SCHEMAT: 		KIERUNEK POŁOŻYCY: 	
INWESTOR: Komenda Miejska PSP w Poznaniu NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWANEGO		ADRES: ul. Bobrzańska 6a, 61-246 Poznań	
„Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą na działkach oznaczonych numerami ewid. 1113 i 1114, położonych we wsi Iwno, obręb geodetyczny Iwno, gmina Kostrzyn.”			
PROJEKTOWAL	NR UPRAWNIEN:	PODPIS	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
mgr inż. DOMINIUKOWALSKI	Uprawnienie budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej rozprawy WPK-00000000000000000000	D. Kowalski	A.DO XXI skala z ograniczeniem odpowiedzialności 4.12.2024r. 20. 00:00:00
mgr inż. WAWRUSZAKOWSKA	Uprawnienie budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej rozprawy WPK-00000000000000000000		
BRANŻA	STADIUM	DATA	
KONSTRUKCJA	PROJEKT WYKONAWCZY	16.09.2022r.	1:25
TYTUŁ RYSUNKU:			NR RYSUNKU:
STOPY FUNDAMENTOWE GARAZ			PW-K05
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KĄTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPIENIE, JAKIEKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE – WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNICY PROJEKTOWEJ „A.DO XXI” ul. Trybunańska 38, 65-225 Poznań			