



**GMINA PUSZCZA MARIAŃSKA**  
**ul. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO 1**  
**96-330 PUSZCZA MARIAŃSKA**

Z.271.1.2024

Puszcza Mariańska 20.02.2024 r.

**Wyjaśnienia treści SWZ nr 3**

Na podstawie art. 284, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający - Gmina Puszcza Mariańska w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, dotyczące ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wymiana pokrycia dachu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej”, wyjaśnia:

**Pytanie 1**

Czy wykonawca ma zagęścić nabicie desek pod blachą do przewidywanego przez producenta rozstawu tzn. 5-10 mm pomiędzy deskami?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, wykonawca ma zagęścić nabicie desek pod blachą do przewidywanego przez producenta rozstawu tzn. 5-10 mm pomiędzy deskami.

**Zatwierdził:**

WÓJT GMINY

Michał Staniak