

Wrocław, dnia 18.12.2020 r.

NSzW/417/2020

WYKONAWCY

Dotyczy: zapytania ofertowego pn. „Sukcesywna dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody w stacji SUW” (ID 407742)

Zamawiający informuje, że w dniu 17.12.2020r. wpłynęło pytanie do postępowania.
(zachowano pisownię oryginalną)

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie produktu równoważnego, gwarantującego działanie co najmniej tak dobre jak produkt z zapytania?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że kotłownia objęta jest gwarancją i konieczne jest zastosowanie chemii zgodnej z dokumentacją techniczną eksploatacji urządzeń. Środki chemiczne są preparatami o skomplikowanym składzie chemicznym, dlatego też Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie produktów równoważnych.