

Wągrowiec, dnia 06.05.2020 r.

L.Dz. DE/ 3373 /2020

**Przedsiębiorstwo Projektowo-
Usługowe DROMAX Sp. z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 90
62-030 Luboń**

Dotyczy sprawy: rozbudowa/ przebudowa ulicy Skockiej w Wągrowcu.

MPWiK Sp. z o.o. w odpowiedzi na wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy ulicy Skockiej w Wągrowcu niniejszym uzgadnia przesłany projekt wykonawczy z zastrzeżeniem doprojektowania zgodnie z warunkami technicznymi z dnia 4.09.2019 r. pkt. 5. Warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacji deszczowej: „*Miejsce włączeń do istniejącej kanalizacji deszczowej: 1. Do rzeki Nielby z zastrzeżeniem, że należy zainstalować na istniejącym wylocie z rur ϕ 300 mm separator i piaskownik.*”

DYREKTOR
ds. Eksploatacji i utrzymania sieci

mgr inż. Wojciech Dworakowski-Nowicki

Otrzymuje:

1. Adresat;
2. a/a

Sporządziła: Dominika Lewandowska