



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. św. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

6-KLIMA-2021

Kraków, dnia 16.06.2021 r.

Odpowiedzi

na pytania do postępowania 6-KLIMA-2021

1. W związku z bardzo ograniczonym wyborem producenta urządzeń klimatyzacyjnych poprzez wskazanie współczynnika EER o wartości min. 3,50 proszę o obniżenie współczynnika EER do min. 3,40.

Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza obniżenie współczynnika EER do min. 3,40.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Marek Maślerz