



Miłoradz, dnia 29.03.2023 r.

R.270.14.2023.DS

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.03.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00130176.

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: „Przebudowa byłego boiska asfaltowego na boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Kończewicach”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 382 000 EURO

znak postępowania: R.271.4.2023

*Strona internetowa
prowadzonego postępowania*

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 4
- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),
- wyjaśnienia do treści SWZ,

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami.**

I. Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)

W odpowiedzi na nasz wniosek o treści:

Na pierwsze zdanie nie uzyskaliśmy wytycznych dotyczących wykonania samego kontenera np. z czego ściany, podłoga, dach, jakie wyposażenie ma mieć kontener w środku? Nic nie wiemy, żeby wycenić budynek sanitarno-szatniowy. Prosimy o szczegółowe materiały istniejącego już kontenera, skoro ten drugi ma być analogiczny.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż dołącza do opisu przedmiotu zamówienia opis techniczny kontenera sanitarno – szatniowego wraz z rysunkiem poglądowym istniejącego kontenera.

Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia opis techniczny kontenera sanitarno-szatniowego wraz z rysunkiem poglądowym i przekazuje w postaci pliku pdf:

KONTENER – opis techniczny

KONTENER – rysunek poglądowy

Zapytanie nr 4 (pisownia oryginalna)

Ze względu na złożony zakres przedmiotu zamówienia proszę o zmianę terminu składania ofert na 11.04.2023. Jest to niezbędne dla rzetelnego przygotowania oferty.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że dnia 28.03.2023 r. zmienił termin składania ofert o czas niezbędny do przygotowania ofert, tj. termin składania ofert do dnia 06.03.2023 r.

Zapytanie nr 5 (pisownia oryginalna)

Zwracamy uwagę, że projekt podaje wymagania dla nawierzchni PU niezgodnie z aktualną normą PN-EN 14877:2014-02 (obowiązująca w Unii Europejskiej norma określająca wymagania dotyczące sportowych wszystkich nawierzchni PU otwartych obiektów sportowych).

Minimalne parametry nawierzchni poliuretanowej

Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane poniżej:

1. Grubość systemu:	min 14 mm
2. Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu, N/mm ² (MPa)	≥ 0,90
3. Wydłużenie względne przy zerwaniu po starzeniu %	≥ 60
4. Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g	≤ 0,45
5. Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV	
– nawierzchnia sucha:	min 90
– nawierzchnia mokra:	min 57
6. Mrozoodporność	
– Zmiana masy	≤ 1,8%
– Ocena wizualna – brak śladów uszkodzeń i zmian wyglądu zewnętrznego	
7. Odporność na działanie temperatury 80°C:	
– Zmiana wymiarów	≤ 0,7%

Poniżej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 dla nawierzchni PU.

<i>parametr</i>	<i>wartość wymagana wg normy PN-EN 14877:2014-02</i>
Wytrzymałość na rozciąganie, MPa	≥ 0,4
Wydłużenie podczas zerwania, %	≥ 40
Opór poślizgu, PTV:	
- na sucho	80÷110
- na mokro	55÷110
(dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody)	
Przepuszczalność wody, mm/h	≥ 150
Odporność na zużycie (ścieranie aparatem Tabera), g	≤ 4
(dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej)	
Odporność na kolce:	
- spadek wytrzymałości na rozciąganie, %	≤ 20
- spadek wydłużenia względnego przy F _{max} , %	≤ 20
Odporność po przyspieszonym starzeniu:	
- wytrzymałość na rozciąganie, N/mm ²	≥ 0,4
- wydłużenie względne przy F _{max} , %	≥ 40
- amortyzacja, %	
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne	35÷50 typ SA35÷50
- nawierzchnia na obiekty tenisowe	>31 typ SA 31+
- nawierzchnia na obiekty typu multisport	35÷44 typ SA35÷44
- odporność na kolce:	
- wytrzymałość na rozciąganie po użyciu kolców, MPa	≥ 0,4
- spadek wytrzymałości po działaniu kolców, %	≤ 20
- wydłużenie względne przy F _{max} po działaniu kolców, %	≥ 40
- spadek wydłużenia względnego przy F _{max} po działaniu kolców, %	≤ 20
Odporność po sztucznym starzeniu:	
- odporność na zużycie (ścieranie Tabera), g	≤ 4

- zmiana barwy, stopień skali szarej	≥ 3
Amortyzacja, %:	
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne	35÷50 typ SA35÷50
- nawierzchnia na obiekty tenisowe	>31 typ SA 31+
- nawierzchnia na obiekty typu multisport	35÷44 typ SA35÷44
Odkształcenie pionowe, mm:	
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne	≤ 6
- nawierzchnia na obiekty tenisowe	≤ 6
- nawierzchnia na obiekty typu multisport	≤ 3
Zachowanie się piłki odbitej pionowo:	
- piłka koszykowa, %	≥ 85
- piłka tenisowa, %	≥ 85

Powyższe dowodzi, że podane w projekcie parametry są niezgodne z aktualną normą PN-EN 14877:2014-02 mimo, że dalej podaje, że nawierzchnia musi posiadać aktualne badania na zgodność z PN-EN 14877. Co do wymaganej grubości min. 14 mm to jest to niezgodne ze standardami w branży ponieważ jedyny obowiązujący model technologiczny nawierzchni PU typu NATRYSK przyjmuje grubość ok. 13 mm a nie 14 mm.

Projekt manipuluje grubością i parametrami tak aby wymagania te spełniała tylko jedna konkretna nawierzchnia, co nie powinno mieć miejsca w ramach postępowania przetargowego w oparciu o ustawę pzp.

Jeśli Zamawiający ma wątpliwości do przedstawianych przez nas obiektywnych argumentów to proponujemy zapoznanie się z aktualnymi wytycznymi dla nawierzchni sportowych poprzez kontakt z niezależną instytucją zajmującą się nawierzchniami sportowymi tj. Instytutem Sportu

<https://insp.pl/instytut-insp/jednostki-organizacyjne/zespol-certyfikacji>

Powyższe potwierdzi, że nasze argumenty są obiektywne i właściwe.

W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę i dopuszczenie nawierzchni PU zamawianego typu o gr. zgodnie z technologią min. 13 mm posiadającej parametry zgodne z normą PN-EN 14877:2014-02 (obowiązujące w UE parametry nawierzchni PU).

Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość zamawianej nawierzchni PU tylko o to aby opisał wymagania dotyczące nawierzchni w sposób zgodny ze standardami w branży, obowiązującą w Unii Europejskiej normą PN-EN 14877:2014-02.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że do projektu należy przyjąć nawierzchnię PU typu NATRYSK o gr. min. 13 mm posiadającą parametry zgodne z normą PN-EN 14877:2014-02 (obowiązującą w Unii Europejskiej norma określająca wymagania dotyczące sportowych wszystkich nawierzchni PU otwartych obiektów sportowych).

Wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 dla nawierzchni PU.

<i>parametr</i>	<i>wartość wymagana wg normy PN-EN 14877:2014-02</i>
Wytrzymałość na rozciąganie, MPa	$\geq 0,4$
Wydłużenie podczas zerwania, %	≥ 40
Opór poślizgu, PTV:	
- na sucho	80÷110
- na mokro	55÷110
(dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody) Przepuszczalność wody, mm/h	≥ 150

Odporność na zużycie (ścieranie aparatem Tabera), g	≤ 4
(dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej)	
Odporność na kolce:	
- spadek wytrzymałości na rozciąganie, %	≤ 20
- spadek wydłużenia względnego przy F_{max} , %	≤ 20
Odporność po przyspieszonym starzeniu:	
- wytrzymałość na rozciąganie, N/mm ²	$\geq 0,4$
- wydłużenie względne przy F_{max} , %	≥ 40
- amortyzacja, %	
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne	35÷50 typ SA35÷50
- nawierzchnia na obiekty tenisowe	>31 typ SA 31+
- nawierzchnia na obiekty typu multisport	35÷44 typ SA35÷44
- odporność na kolce:	
- wytrzymałość na rozciąganie po użyciu kolców, MPa	$\geq 0,4$
- spadek wytrzymałości po działaniu kolców, %	≤ 20
- wydłużenie względne przy F_{max} po działaniu kolców, %	≥ 40
- spadek wydłużenia względnego przy F_{max} po działaniu kolców, %	≤ 20
Odporność po sztucznym starzeniu:	
- odporność na zużycie (ścieranie Tabera), g	≤ 4
- zmiana barwy, stopień skali szarej	≥ 3
Amortyzacja, %:	
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne	35÷50 typ SA35÷50
- nawierzchnia na obiekty tenisowe	>31 typ SA 31+
- nawierzchnia na obiekty typu multisport	35÷44 typ SA35÷44
Odkształcenie pionowe, mm:	
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne	≤ 6
- nawierzchnia na obiekty tenisowe	≤ 6
- nawierzchnia na obiekty typu multisport	≤ 3
Zachowanie się piłki odbitej pionowo:	
- piłka koszykowa, %	≥ 85
- piłka tenisowa, %	≥ 85

Zapytanie nr 6 (pisownia oryginalna)

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni PU granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Zapytanie nr 7 (pisownia oryginalna)

Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia PU ma być w kolorze ceglasto-czerwonym.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że nawierzchnia PU ma być w kolorze ceglasto-czerwonym.



Zapytanie nr 8 (pisownia oryginalna)

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni PU granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Zapytanie nr 9 (pisownia oryginalna)

Proszę o udostępnienie przedmiarów robót zapisanych w formacie programu kosztorysowego ath.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że nie dysponuje przedmiarami w postaci pliku .ath.

Zamawiający wyjaśnia, że nie udostępni Wykonawcom przedmiarów robót w postaci pliku .ath.

Zapytanie nr 10 (pisownia oryginalna)

Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż przedmiary robót udostępnione Wykonawcom nie zmieniły się.

Zamawiający potwierdza, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót.

Zapytanie nr 11 (pisownia oryginalna)

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiegokolwiek sieci lub inne kolizje?

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż opis przedmiotu zamówienia został udostępniony Wykonawcom w takim zakresie, jaki jest dostępny Zamawiającemu. Projekt udostępniony jest na mapie do celów projektowych, zatem wszystkie zainwentaryzowane sieci widoczne są na projekcie.

Zapytanie nr 12 (pisownia oryginalna)

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż opis przedmiotu zamówienia został udostępniony Wykonawcom w takim zakresie, jaki jest dostępny Zamawiającemu.

Zapytanie nr 13 (pisownia oryginalna)

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż opis przedmiotu zamówienia został udostępniony Wykonawcom w takim zakresie, jaki jest dostępny Zamawiającemu. Dla przedmiotowych robót konieczne jest uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, dla której postępowanie jest w toku.

Zapytanie nr 14 (pisownia oryginalna)

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że nie występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy.

Zapytanie nr 15 (pisownia oryginalna)

Proszę o dopuszczenie rozliczenia częściowego do 70% wartości wynagrodzenia na podstawie odbiorów częściowych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia częściowego. Ze względu na zapisy w promesie wstępnej oraz projektu umowy – załącznik nr 8 do SWZ, § 7 ust. 5, wypłata wynagrodzenia oparta jest na zasadach przyjętych zgodnie z Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie Edycja 2 w ramach Rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwałą nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, tj:

- 1) w przypadku inwestycji realizowanych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy
 - zaliczka przekazywana Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 5% wynagrodzenia, dofinansowanie wypłacane po zakończeniu realizacji Inwestycji.

Zapytanie nr 16 (pisownia oryginalna)

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

II. Załączniki:

1. KONTENER – opis techniczny.pdf
2. KONTENER – rysunek poglądowy.pdf

III. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert.
2. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (<https://platformazakupowa.pl/pn/miloradz>).

*Wójt Gminy Miloradz
/-/ Arkadiusz Skorek*

(podpis kierownika zamawiającego)