

Łódź, dnia 19 września 2023 r.

WW- 616.117.2023

LEM
Studio Architektoniczne
ul. Zabłocie 39
30-701 Kraków

W odpowiedzi na zlecenie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że dokonano przeglądu oraz pomiarów ciśnienia i wydajności hydrantów przeciwpożarowych zlokalizowanych przy ul. Moniuszki i Sienkiewicza w Łodzi.

Wyniki kontroli:

- HP 1734 podziemny z ZH, ul. Moniuszki/Sienkiewicza - sprawny
 - ciśnienie statyczne: 0,42 MPa
 - wydajność: 1060 dm³/min
- HP 15306 podziemny liniowy, ul. Sienkiewicza/Traugutta - sprawny
 - ciśnienie statyczne: 0,40 MPa
 - wydajność: 1080 dm³/min

Pomiarów dokonano przy równoczesnym poborze wody z dwóch hydrantów.

Sprawę prowadzi:
Pogotowie Wodociągowe
tel: (42) 677-83-34

Otrzymują
1. adresat
2. aa WW

PROKURENT
Dyrektor ds. Produkcji
Jerzy Skonka