

Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie

96-500 Sochaczew, ul. Gwardyjska 10

tel. 46 / 862-25-68

e-mail: biuro@pzdsochaczew.pl

Sochaczew, dnia 29.06.2023 r.

PZD.DT3.252.15.2023

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp na zadanie pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 3826W Orlów – Rokotów od km 2+530 do km 4+940**” – wer. 2

Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1

Wykonawca wnioskuję o zmianę zakresów robót dla etapów realizacji robót I i II. Zamawiający w postępowaniu przetargowym przewidział wykonanie Etapu realizacji robót nr I w terminie do dnia 15.12.2023r. w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznych. Ze względu na krótki termin realizacji robót dla Etapu I tj. sierpień - 15 grudzień 2023 r (4,5 miesiąca) należy przyjmować, że roboty bitumiczne możliwe do wykonania będą możliwe na przełomie listopad / grudzień.

Z doświadczeń z poprzednich lat Wykonawca zwraca uwagę na występowanie w tym czasie pierwszych uderzeń zimy z opadami śniegu i pierwszymi temperaturami ujemnymi. Prowadzenie robót bitumicznych przy niesprzyjających warunkach pogodowych jest złą praktyką wpływającą na jakość wykonanej nawierzchni, ponadto temperatury ujemne jak również opad atmosferyczny jest czynnikiem uniemożliwiającym prowadzenie prac asfaltowych zgodnie z SST, Warunkami Technicznymi, Normami oraz praktyką.

Szeroki zakres robót w tym wykonanie robót branżowych, usunięcie kolizji itp. Nie daje możliwości skrócenia realizacji robót zdefiniowanego dla Etapu I, tym samym wykonania robót bitumicznych w miesiącu październik. W związku z powyższym wnioskujemy o wykonanie nawierzchni bitumicznych w terminach etapu II.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż na obecnym etapie nie może dokonać zmian w zakresie realizacji robót w Etapie I z uwagi na ustalony zakres objęty dofinansowaniem ze źródeł zewnętrznych. Decyzja o ewentualnych zmianach zostanie podjęta w czasie realizacji zadania w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych.


Pytanie nr 2

Wykonawca wnioskuje o zmianę ścianek żelbetowych na przepustach fi 800 wykonanych na miejscu na ścianki żelbetowe - prefabrykowane.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający dopuszcza zmianę.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

z up. DYREKTORA
Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie

Małgorzata Matusiak
Starszy Specjalista ds. finansowo-
księgowych, zatrudnienia i płac