

Radków, 15.07.2024 r.

TiZP.271.21.2024

uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic: Łąkowa, Widokowa, Rekreacyjna, Kolonia Leśna w Radkowie”

Zamawiający – Gmina Radków, Rynek 1, 57-420 Radków, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), w związku z otrzymaną od Wykonawcy prośbą o wyjaśnienie treści SWZ podaje treść pytania Wykonawcy wraz z odpowiedzią:

Pytanie 1 Wykonawcy:

Na ul. Rekreacyjnej w ramach realizacji zadania "TiZP.14.2024 Przebudowa ulicy Rekreacyjnej w Radkowie" odbywają się już prace budowlane, które zakończone zostaną wykonaniem nawierzchni bitumicznej. W jaki sposób wykonawca ma wykonać kanalizację sanitarną po zakończeniu ww. inwestycji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Kanalizację na ul. Rekreacyjnej należy zaprojektować tak, aby jej przebieg zlokalizowany był poza pasem drogowym i nie ingerował w nowo wybudowaną konstrukcję drogi.

Pytanie 2 Wykonawcy:

Zakres określony w PFU zakłada doprowadzenie odcinków bocznych do wszystkich działek przeznaczonych pod zabudowę, natomiast zakres objęty Pozwoleniem Na Budowę nie zawiera żadnego przyłącza. Czy wykonawca ma w swojej wycenie uwzględnić wykonanie dokumentacji dla odcinków bocznych na tym zakresie, a także ich wykonanie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przy projektowaniu projektu zamiennego, objętego pozwoleniem na budowę, Wykonawca musi zaprojektować odcinki boczne do działek przeznaczonych pod zabudowę jak również ich wykonanie. Odcinki boczne przechodzące przez drogę asfaltową należy zaprojektować i wykonać metodą przecisku.

Burmistrz Miasta i Gminy Radków

/ - / Jan Bednarczyk