

Załącznik nr1.

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zasilacza awaryjnego UPS w budynku E na terenie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4

I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące Zadania:

Dostawa UPS-a wraz z baterią akumulatorów na potrzeby zasilania awaryjnego Tomografu Komputerowego;

Dostawa urządzeń i komponentów niezbędnych do realizacji zamówienia, zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego na adres 58-309 Wałbrzych ul. Sokołowskiego 4

II. Uwarunkowania dla realizacji Zadań oraz opis posiadanej części infrastruktury .

1. Zamawiający posiada pomieszczenie do zabudowy UPS-a
2. Zamawiający we własnym zakresie wykona ułożenie kabli zasilających i odpływowych od rozdzielnic do zewnętrznego bajpasu serwisowego i do Tomografu

III. Szczegółowa specyfikacja i opisy zadań do realizacji przez Wykonawcę.

Dostawa UPS-a wraz z posadowieniem i uruchomieniem

1. W ramach dostawy UPS-a należy przewidzieć:
 - UPS dla potrzeb zasilania tomografu Komputerowego
 - Szafa bateryjna
 - Zewnętrzny bypass serwisowy
2. Wykonawca na swój koszt i we własnym zakresie dostarczy UPS na potrzeby pracowni tomografii Komputerowej (dane techniczne tomografu Komputerowego wg zał. nr 1)
3. Wykonawca skonfiguruje i zainstaluje dostarczony przez siebie UPS .

4. Wykonawca podłączy dostarczony przez siebie UPS
5. Wykonawca zaplanuje i przeprowadzi testy funkcjonalne i pomiary kontrolne zamontowanego przez siebie UPS-a

IV. Klauzula środowiskowa.

W ramach klauzuli Środowiskowej Zamawiający wymaga, aby:

1. urządzenia, stanowiące przedmiot zamówienia, zostały dostarczone do siedziby Zamawiającego w godzinach 7.00 – 14.30.

V. Warunki gwarancji

1. Na wykonany przedmiot Umowy Wykonawca udzieli bezpłatnej gwarancji na okres co najmniej 24 miesięcy (*okres bezpłatnej gwarancji zgodny z deklaracją Wykonawcy złożoną w formularzu ofertowym – minimalny okres bezpłatnej gwarancji wynosi 24 miesięcy*).
2. Okres gwarancji rozpoczynać się będzie od dnia podpisania przez Strony Końcowego protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym.
3. Warunki udzielonej gwarancji będą zgodne z wymaganiami Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że nie mogą być gorsze niż warunki gwarancji producenta(ów) rozdzielnic elektrycznych, urządzeń, modułów zasilaczy UPS-ów centralnych, dławików rozdzielnic mocy biernej, komponentów i konstrukcji mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych, zwanych wspólnie „Urządzeniami”.
4. Świadczenie usług w ramach udzielonej gwarancji odbywać się będzie 7 dni w tygodniu i przez 24 godziny na dobę, w siedzibie Zamawiającego w miejscu wystąpienia awarii.
5. Usługi w ramach udzielonej gwarancji świadczone będą w odniesieniu do wszystkich dostarczonych Urządzeń.
6. Zakres udzielonej gwarancji obejmuje w szczególności naprawę:
 - a.1) wad konfiguracji
 - a.2) wad działania,
 - a.3) wad powstałych podczas użytkowania,
 - a.4) przywracanie pełnej funkcjonalności działania,
 - a.5) prowadzenia konsultacji w zakresie konfiguracji i eksploatacji w przypadku wystąpienia wad, problemów z funkcjonalnościami lub spadku wydajności
 - a.6) prowadzenie diagnostyki funkcjonowania, celem identyfikacji przyczyn powstawania wad,

- a.7) rozwiązywanie problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem,
 - a.8) wymianę uszkodzonych elementów, modułów i baterii,
 - a.9) wad w infrastrukturze dostarczonej i wykonanej przez Wykonawcę,
 - a.10) wad w instalacjach budowlanych, mechanicznych, elektrycznych wykonanych przez Wykonawcę,
7. Usunięcia awarii dostarczonego rozwiązania, w ramach udzielonej gwarancji odbywać się będzie według następującej procedury:
- 1) Zgłoszenie - przedstawiciel Zamawiającego po stwierdzeniu braku poprawności działania rozwiązania zgłosi awarię telefonicznie na numer telefonu lub mailowo na adres poczty elektronicznej wskazany przez Wykonawcę.
 - 2) Wykonawca po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego, potwierdzi rejestrację zgłoszenia mailowo przesyłając informację na adres poczty elektronicznej wskazany przez Zamawiającego.
 - 3) Analiza i diagnoza - w odpowiedzi na zgłoszenie przekazane przez przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca przedstawi informację dotyczącą przyczyny zaistnienia oraz proponowanego sposobu usunięcia awarii.
 - 4) Naprawa awarii - Wykonawca realizuje obsługę zgłoszenia w siedzibie Zamawiającego w miejscu wystąpienia awarii.
 - 5) Raport - po dokonaniu naprawy Wykonawca przedstawi przedstawicielowi Zamawiającego Protokół z wykonanej naprawy, którego wzór stanowi Załącznik do Umowy.
8. Gwarantowany czas wykonania naprawy awarii nie będzie dłuższy niż 3 dni od dnia zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że :
- 1) czas reakcji na zgłoszenie awarii oraz jej analizę i diagnozę nie będzie dłuższy niż 1 dzień od dnia zgłoszenia awarii,
 - 2) w przypadku awarii wymagającej wymiany uszkodzonego Urządzenia wymienione zostanie na nowe Urządzenie o takich samych parametrach. W przypadku, jeżeli w Urządzeniu, dokonana zostanie istotna naprawa lub gdy nastąpi jego wymiana na nowy, okres gwarancji na to Urządzenie biegnie na nowo
 - 3) Wszystkie koszty świadczenia usług gwarancyjnych, ponosi Wykonawca.
 - 4) Wykonawca w okresie trwania gwarancji będzie dokonywał okresowych przeglądów
 - 5) Przeglądy, o których mowa w pkt. 4, będą wykonywane co 6 miesięcy, licząc od daty podpisania z wynikiem pozytywnym Końcowego protokołu odbioru.
 - 6) Każdorazowo przeprowadzenie przeglądu będzie udokumentowane Protokołem

wykonania przeglądu,

- 7) W przypadku, jeżeli Wykonawca nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z gwarancji, Zamawiający może dokonać czynności naprawy we własnym zakresie lub zlecić jej wykonanie osobie trzeciej, a kosztami obciążyć Wykonawcę
- 8) Okres rękojmi za wady, którego bieg rozpoczyna się w stosunku do przedmiotu Umowy od dnia podpisania z wynikiem pozytywnym Końcowego protokołu odbioru, równy będzie okresowi udzielonej przez wykonawcę gwarancji. Zamawiający będzie mógł dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w zdaniu pierwszym, jeżeli zgłosił Wykonawcy wadę w ww. terminie.

Załączniki

Załącznik nr 4- Dane Techniczne Tomografu Komputerowego