

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o.  
ul. Długa 50, 43-309 Bielsko-Biała  
telefon: +48 33 814-35-11  
e-mail: sekretariat@mzk.bielsko.pl

## Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ze względu na wartość zamówienia, pn. [Dostawa i montaż stacji transformatorowej oraz infrastruktury elektroenergetycznej zasilania ładowarek z podziałem na zadania.](#)

nr sprawy: [DO.ZP.D.10.2024.DI.](#)

Zamawiający, Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o., informuje, że otrzymał zapytania dla przedmiotowego postępowania, na które udziela następujących odpowiedzi:

### Pytanie 1:

„W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 1 z 07.05.2024r. prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy w pozycji 3.5 kosztorysu ofertowego 4a należy policzyć 2 linie kablowe 4xYAKXS 1x300mm<sup>2</sup> czy 4 linie kablowe 4xYAKXS 1x300mm<sup>2</sup> ?”

### Odpowiedź 1:

Zgodnie z informacjami zawartymi z zakresie rzeczowym projektu technicznego, a także na rysunkach 2, 4 i 6 tegoż opracowania, należy policzyć 2 linie kablowe 4x YAKXS 1x300mm<sup>2</sup>.

### Pytanie 2:

„W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 3 z 07.05.2024r. prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy w pozycji 1.5 kosztorysu ofertowego 4b należy policzyć 2 linie kablowe YAKXS 5x240mm<sup>2</sup> czy 4 linie kablowe YAKXS 5x240mm<sup>2</sup>?”

### Odpowiedź 2:

Zgodnie z informacjami zawartymi z zakresie rzeczowym projektu technicznego, a także na rysunkach 2.1, 3 i 4 tegoż opracowania, należy policzyć 2 linie kablowe YAKXS 5x240mm<sup>2</sup>.

Z A T W I E R D Z A M:

Hubert Maślanka  
Prezes Zarządu  
MZK w Bielsku – Białej Sp. z o.o.