

Matryca sterowań SSP Szpital MSW Głucholazy - ogólne działanie systemu

<div>W wejście systemowe</div> <div>Sterowanie</div>	Działanie pojedynczej czujki w strefie alarm I <sup>0</sup>	Działanie pojedynczej czujki w strefie I [pierwszej- bud C;F] alarm II <sup>0</sup>	Działanie pojedynczej czujki w strefie II [drugiej - bud A] alarm II <sup>0</sup>	Działanie pojedynczej czujki w strefie III [trzeciej - bud A] alarm II <sup>0</sup>	Działanie pojedynczej czujki w strefie IV [czwartej- bud D] alarm II <sup>0</sup>	Działanie pojedynczej czujki w strefie V [piątej- bud AE] alarm II <sup>0</sup>	Działanie pojedynczej czujki w strefie VI [szóstej- bud B] alarm II <sup>0</sup>	Zadziałanie przycisku ROP
Sygnalizacja centrali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sygnalizatory w całym obiekcie	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Sygnalizatory w budynkach A;C;D;E;F	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Sygnalizatory w Budynku B	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
DSO w budynku B V piętro	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
DSO budynek A Kaplica	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓
Wyłączenie wentylacji obiektu	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zamknięcie klap odcinających wentylacji	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zwolnienie blokad zamków drzwi wejściowych do klatek schodowych	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wysterowanie urządzeń opuszczających kurtyny dymowe	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓

<div> <div>Wejście systemowe</div> <div>Sterowanie</div> </div>	Działanie pojedynczej czujki w strefie alarm I <sup>0</sup>	Działanie pojedynczej czujki w strefie I [pierwszej- bud C;F] alarm II <sup>0</sup>	Działanie pojedynczej czujki w strefie II [drugiej - bud A] alarm II <sup>0</sup>	Działanie pojedynczej czujki w strefie III [trzeciej - bud A] alarm II <sup>0</sup>	Działanie pojedynczej czujki w strefie IV [czwartej- bud D] alarm II <sup>0</sup>	Działanie pojedynczej czujki w strefie V [piątej- bud AE] alarm II <sup>0</sup>	Działanie pojedynczej czujki w strefie VI [szóstej- bud B] alarm II <sup>0</sup>	Zadziałanie przycisku ROP
Otwarcie drzwi przesuwnych w obiekcie	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zjazd wind na poziom 0	✗	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Włączenie sygnalizatora zewnętrznego	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Przekazanie sygnału do monitoringu	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Matryca sterowań SSP Szpital MSW Głuchołazy – oddymianie klatek schodowych

Węjsie systemowe Sterowanie	Działanie pojedynczej czujki w strefie klatki schodowej KS1	Wciśnięcie przycisku oddymiania klatka KS1	Działanie pojedynczej czujki w strefie klatki schodowej KS2	Wciśnięcie przycisku oddymiania klatka KS2	Działanie pojedynczej czujki w strefie klatki schodowej KS3	Wciśnięcie przycisku oddymiania klatka KS3	Działanie pojedynczej czujki w strefie klatki schodowej KS4	Wciśnięcie przycisku oddymiania klatka KS4
Sygnalizacja centrali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wyłączenie wentylacji obiektu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zamknięcie klap odcinających wentylacji obręb klatki K1	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Zwolnienie blokad zamków drzwi wejściowych do klatki K1	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Otwarcie klap dymowych w klatce K1	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Otwarcie drzwi zewnątrznych klatki K1 napowietrzanie	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Zamknięcie klap odcinających wentylacji obręb klatki K2	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Zwolnienie blokad zamków drzwi wejściowych do klatki K2	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Otwarcie klap dymowych w klatce K2	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Otwarcie drzwi zewnątrznych klatki K2 napowietrzanie	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗

Matryca sterowań SSP Szpital MSW Głuchołazy – oddymianie klatek schodowych

Węzły / Sterowanie	Działanie pojedynczej czujki w strefie klatki schodowej KS1	Wciśnięcie przycisku oddymiania klatka KS1	Działanie pojedynczej czujki w strefie klatki schodowej KS2	Wciśnięcie przycisku oddymiania klatka KS2	Działanie pojedynczej czujki w strefie klatki schodowej KS3	Wciśnięcie przycisku oddymiania klatka KS3	Działanie pojedynczej czujki w strefie klatki schodowej KS4	Wciśnięcie przycisku oddymiania klatka KS4
Zamknięcie klap odcinających wentylacji obręb klatki K3	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗
Zwolnienie blokad zamków drzwi wejściowych do klatki K3	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗
Otwarcie klap dymowych w klatce K3	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗
Otwarcie drzwi zewnętrznych klatki K3 napowietrzanie	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗
Zamknięcie klap odcinających wentylacji obręb klatki K2	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Zwolnienie blokad zamków drzwi wejściowych do klatki K2	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Otwarcie klap dymowych w klatce K2	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Otwarcie drzwi zewnętrznych klatki K2 napowietrzanie	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Zjazd wind na poziom 0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓