

Bielsko-Biała, 25 września 2024 r.

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o.
ul. Długa 50, 43-309 Bielsko-Biała
telefon: +48 33 814-35-11
e-mail: sekretariat@mzk.bielsko.pl

**Do Wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w zapytania ofertowego z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ze względu na wartość zamówienia, pn. Okresowym przeglądzie central wentylacyjnych na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o.

Nr sprawy: DO.ZP.U.65.2024.DI.

Zamawiający, Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o., **zamieszcza odpowiedź na pytanie oraz wydłuża termin składania ofert do dnia 2 października 2024 r.**

Zamawiający, informuje, że otrzymał zapytanie dla przedmiotowego postępowania, na które udziela odpowiedzi:

Pytanie nr. 1

„Proszę o podanie danych dotyczących filtrów zastosowanych w tych centralach wentylacyjnych, ze względu na to że oferta ma obejmować też ich wymianę.”

Odpowiedź:

Podajemy dane dotyczące filtrów zastosowanych w centralach wentylacyjnych:

1. Warsztat Napraw Głównych:

- 1) Sekcja nr 1 – Filtr + nagrzewnica wodna: G4 592x490x360/x4; G4 592x287x360/x2
- 2) Sekcja nr 2 – filtr nawiewu: G4592x592x360/x1
- 3) Sekcja nr 3 – brak danych
- 4) Sekcja nr 4 – filtr wywiewu: G4 592x592x360/x1

2. Warsztat Poprawek Lakierniczych:

- 1) Sekcja nr 1 – Filtr nawiewu: G4 692x490x160/x4; G4 287x490x150/x2; G4 592x287x160/x1; G4 879x287x160/x1;
- 2) Sekcja nr 3 – Filtr wtórny/filtr kieszeniowy: F7 592x490x590/x4; F7 287x490x590/x2; F7 592x287x590/x1; F7 879x287x590/x1;

3. Pneumatyka oraz Myjnia i Linia OC:

- 1) Sekcja nr 1 – Filtr Nawiewu: G4 592x490x150/x4; G4 592x287x150/x2;
- 2) Sekcja nr 4 – Filtr + wentylator wyciągu: G4 592x490x150/x4; G4 592x287x150/x2;

4. Kuchnia:

- 1) Sekcja nr 1 – Filtr nawiewu: M6 490x490x500/x1; M6 592x490x500/x1;
- 2) Sekcja nr 3 – filtr wywiewu: M6 490x490x500/x1; M6 592x490x500/x1;

Zamawiający dokonuje następujących zmian, które opublikuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

1. W Rozdz. VIII w Zapytaniu Ofertowym punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert rozpocznie się **2 października 2024 r. o godzinie 10:30:00** na komputerze Zamawiającego po pobraniu udostępnionych przez platformazakupowa.pl plików złożonych przez Wykonawców.”

2. W Rozdz. VII w Zapytaniu Ofertowym punkt 9 otrzymuje brzmienie

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do **2 października 2024 r. do godziny 10:00**”

Dokument sporządziła: G. Pytlarz-Mycka
Dokument zatwierdziła: K. Janik

Z A T W I E R D Z A M:

Hubert Maślanka
Prezes Zarządu
MZK w Bielsku – Białej Sp. z o.o.