

Bydgoszcz, 10 września 2024 r.

L.dz. GZ/MN/2696/24

**Sprawa: Dostawa i wymiana generatora w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK) w Bydgoszczy przy ul. Ernsta Petersona 22, Nr ref. sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/45/24**

I. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2024 r. poz. 1320 ze zm. dalej uPZP) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w Przedmiocie Umowy wymienia "rozruch turbosespołu". Prace przy turbinie nie wchodzi jednak w zakres oferty. Czy Zamawiający będzie wymagał od Dostawcy dokonania kompletnych prac rozruchowych turbiny, czy jedynie prac w obrębie dostarczonego generatora? Czy w tej sytuacji Zamawiający może zadeklarować udział swoich doświadczonych służb w celu dokonania powyższego rozruchu?

**Odpowiedź: Zamawiający deklaruje uruchomienie turbiny przy udziale swoich pracowników.**

2. We wzorze Umowy, w Paragrafie 7. widnieje zapis: "Wykonawca nie może korzystać z usług podwykonawców w zakresie, w jakim SWZ zastrzega dla określonych prac ich osobistą realizację przez Wykonawcę". Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zastrzega któreś z prac lub dostaw do osobistej realizacji dostawcy? W SWZ nie znajdujemy takiego zastrzeżenia.

**Odpowiedź: W części III SWZ pkt 4 ppkt 6) (strona 9 SWZ) Zamawiający wskazał, iż zastrzega, zgodnie z art. 121 PZP, do osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowego zadania w ramach zamówienia to jest montażu dostarczonego generatora na terenie ZTPOK. Wobec powyższego prace te winien wykonać Wykonawca sam, bez podzlecenia ich innym podmiotom podwykonawczym.**

3. W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający zapisał: "(Wykonawca) Podłączy i wprowadzi do systemu DCS w ZTPOK niezbędne korekty parametrów sygnalizacji, blokad." Zwracamy w tym miejscu uwagę, że dla dokonania powyższych czynności niezbędne będzie porozumienie z wykonawcą tego systemu, firmą De Pretto Industrie. Czy Zamawiający może zadeklarować swój udział w uzgodnieniach z tą firmą?

**Odpowiedź: Zamawiający deklaruje współpracę z Wykonawcą w zakresie uzgodnień z dostawcą turbiny i systemu tj. firmą Depretto Industrie.**

4. Zwracam się z prośbą o udostępnienie schematu systemu olejowego układu smarowego oraz udostępnienie DTR pomocniczego agregatu olejowego.

**Odpowiedź:** Zamawiający udostępni schemat systemu olejowego układu smarnego jako załącznik do niniejszego zawiadomienia. Pozostałe dokumenty zostaną udostępnione pod warunkiem złożenia podpisanego zobowiązania do zachowania poufności, którego wzór jest dostępny na stronie prowadzonego postępowania.

Zobowiązanie podpisane przez osoby do tego upoważnione winno być przekazane Zamawiającemu w formie elektronicznej (przez co rozumie się dokument sporządzony w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) zgodnie z art. 63 ust.1 PZP, za pośrednictwem platformy zakupowej na stronie prowadzonego postępowania.

Na pozostałe pytania Zamawiający odpowie w terminie późniejszym.

**Pozostałe warunki i zapisy ogłoszonego postępowania pozostają bez zmian.**

**Zatwierdzono:**

**/-/Konrad Mikołajski – Prezes Zarządu**

**/-/Jarosław Bańkowski – Wiceprezes Zarządu**