



1. WODOMIERZ DN 32
2. ZAWÓR KULOWY DN 40 Z FILTREM SIATKOWYM
3. ZAWÓR KULOWY DN 40 Z KURKIEM SPUSTOWYM
4. ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY DN 40 TYP EA
5. KONSOLA WODOMIERZOWA Z ŁĄCZNIKAMI
6. RURA STALOWA DN50

| | | | |
|--|---|--|-------------------------------|
| <small>Jednostka projektowa</small> | | | |
| EM INSTAL | | EM-INSTAL Biuro Projektowo Usługowe Łukasz Stępnik 99-300 Kutno, Bielawki 9A tel. 691-459-293 NIP 775-252-08-17 REGON 385540146 | |
| <small>Nazwa / adres obiektu budowlanego:</small> | | | |
| Przeciwpożarowa instalacja wodociągowa z hydrantem wewnętrznym DN25 dla potrzeb adaptacji pomieszczeń na przedszkole w Szkole Podstawowej w Topoli Królewskiej gm. Łęczycza Topola Królewska 67, 99-100 Łęczycza, jednostka ewidencyjna 100405_2, obręb 0033 Topola Królewska dz. nr ew. 368/1 | | | |
| <small>Inwestor:</small> | | | |
| GMINA ŁĘCZYCA ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczycza | | | |
| <small>Nazwa rysunku:</small> | | <small>Skala:</small> | <small>Numer rysunku:</small> |
| SCHEMAT MONTAŻOWY ZESTAWU WODOMIERZOWEGO | | --- | 6 |
| <small>Imię i nazwisko projektanta:</small> | <small>Specjalność i numer uprawnień:</small> | <small>Data:</small> | <small>Podpis:</small> |
| mgr inż. Łukasz Stępnik | LOD/4721/PBS/21 | 10.2022 | |