



**WIELKOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W POZNANIU**

61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r.
tel. 61 8312405,
e-mail: wielkopolska@ohp.pl
www.ohp.pl

Poznań, dnia 27.10.2022r.

Nr sprawy: **WWK.ZP.271.7.2022.IP**

**OGŁOSZENIE – PYTANIA DO SWZ I ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ I ODPOWIEDZI
NA ZADANE PYTANIA**

Dotyczy: **Remont kotłowni gazowej w budynku internatu w Ośrodku Szkolenia
i Wychowania w Szamocinie ul. Szkolna 11.**

W dniu 27.10.2022r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie do treści SWZ z załącznikami . Poniżej treść pytania i odpowiedź na zadane pytanie.

Pytanie nr 1

W przedmiarze w poz. 15 Zamawiający zapisał "Kotły ze stopu aluminium o mocy 150kW". W opisie technicznym i opisie przedmiotu zamówienia brak informacji dotyczących materiału z jakiego ma być wykonany wymiennik kotła. Czy oferowany kocioł może posiadać wymiennik ze stali nierdzewnej lub inny?

Odpowiedź

Dokumentacja i przedmiar stanowią całość dokumentacji. Zatem należy wbudować kocioł gazowy stojący z wymiennikiem aluminiowym o mocy 150 kW z zakresem modulacji mocy 1:12,5.

Pytanie 2

Czy w ofercie należy ująć wymianę drzwi do kotłowni na drzwi p.poż EI60?

Odpowiedź

W ofercie nie ma potrzeby ujmowania wymiany drzwi, ponieważ jest realizowane dostosowanie budynku do aktualnych przepisów ochrony ppoż według innego opracowania.

Pytanie 3

Czy w ofercie należy ująć wykucie otworu dla przewodu do czerpania powietrza do spalania?



**WIELKOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W POZNANIU**

61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r.
tel. 61 8312405,
e-mail: wielkopolska@ohp.pl
www.ohp.pl

Odpowiedź

W ofercie nie ma potrzeby ujmowania wykucia otworu dla przewodu czerpania powietrza, ponieważ aktualnie jest otwór nawiewny, który należy wykorzystać.

Pytanie 4

Wg opisu technicznego projektu należy wymienić istniejące elementy wentylacji nawiewnej i wywiewnej. Jak aktualnie realizowany jest nawiew i wywiew w kotłowni?

Odpowiedź

Wymiana istniejących elementów wentylacji nawiewnej i wywiewnej polega jedynie na wymianie bardzo zabrudzonych kratak.

Zbigniew Hurny

**Zastępca Wielkopolskiego
Komendanta Wielkopolskiej
Wojewódzkiej Komendy
Ochotniczych Hufców Pracy w
Poznaniu**