

Politechnika Warszawska

ZASTĘPCA KANCLERZA DS. TECHNICZNYCH

Warszawa, dnia 07.06.2023 r.

ZP.RB.SE.7.2023 L.dz.: DZiL.261.3.2023

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: przebudowę pomieszczeń 163-166 dla potrzeb Samorządu Studentów PW w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy placu Politechniki 1, nr postępowania: ZP.RB.SE.7.2023.

Zamawiający - Politechnika Warszawska działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy Pzp przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1: Czy w pomieszczeniach na poziomie antresoli znajduje się sufit podwieszany.

Odpowiedź 1: W pom. pod antresolą jest obecnie sufit podwieszany rastrowy. W pom. na antresoli nie ma obecnie sufitów podwieszanych.

Pytanie 2: Czy Zamawiający chce, aby wszystkie kanały oraz rury wraz z izolacją zostały pomalowane na wybrany kolor?

Odpowiedź 2: Tak – wszystkie kanały i przewody instalacji wentylacji oraz orurowanie do urządzeń wentylacji i klimatyzacji mają zostać pomalowane na wybrany podczas realizacji kolor.

Pytanie 3: Czy w budynku istnieją strefy pożarowe między kondygnacjami?

Odpowiedź 3: Poszczególne kondygnacje ponad piwnicą nie stanowią oddzielnych stref pożarowych.

Pytanie 4: Czy istnieją przegrody oddzielające strefy pożarowe?

Odpowiedź 4: W zakresie opracowania nie ma wydzieleni stref pożarowych.

Pytanie 5: Czy istnieje możliwość wjazdu na dziedziniec w celu transportu urządzeń oraz materiałów na dach i pomieszczeń antresoli?

Odpowiedź 5: Tak, Zamawiający przewiduje możliwość wjazdu na dziedziniec w celach transportu urządzeń i materiałów po wcześniejszym uzgodnieniu ze Strażą Akademicką.

Pytanie 6: Czy wszystkie elementy wentylacji znajdujące się na dachu powinny znajdować się na stopach dachowych bigfood wyspecyfikowanych w dokumentacji?

Odpowiedź 6: Tak. Ewentualne alternatywne rozwiązania mogą być rozpatrzone w trakcie realizacji.

Pytanie 7: W związku z rozległym obszarem zadania do realizacji, prosimy o zgodę o wydłużeniu terminu składania ofert na 16.06.2023r. Dodatkowy czas pozwoli nam na dokładniejszą analizę i przygotowanie optymalnej propozycji dla Państwa

Odpowiedź 7: Zamawiający zmienił termin składania ofert na 14.06.2023 pismem DZiL.261.2.2023 z dn. 07.06.2023.

Pytanie 8: W aspekcie zapisów w pkt.8 § 9 PPU jakie będzie stanowisko Inwestora, gdyby np.: doszło do koniecznej wymiany stropu Matray'a.

Odpowiedź 8: Stanowisko Zamawiającego wyrażone jest w treści §11 Zmiana wynagrodzenia znajdującego się w Tomie II Projektowane postanowienia umowy (PPU).

W związku z brakiem wystąpienia przesłanki, o której mowa w art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, termin składania ofert nie ulega zmianie. Termin składania ofert to: 14.06.2023 r. godz.: 12:00.

mgr inż. Wojciech Starczyński



ul. Noakowskiego 18/20, 00-668 Warszawa
tel. 22 629 7189, 234 6499 fax 22 234 6464, e-mail: kanclerz.tech@pw.edu.pl