

SEGMENT E

UWAGI:  
- WYMIARY DACHÓW PRZYJĘTO ZGODNIE Z INWENTARYZACJĄ CAŁEGO OBIEKTU, WYKONANĄ W KWIETNIU 2015 r., UDOSTĘPNIĄ PRZEZ INWESTORA,  
- WW. INWENTARYZACJĘ UZUPEŁNIONO I DOSZCZEGÓLOWIONO NA PODSTAWIE OGŁĘDZIN I POMIARÓW Z NATURY MOŻLIWYCH DO WYKONANIA Z DOSTĘPNYCH CZĘŚCI DACHU; BRAK DOSTĘPU NA DACHY ŁĄCZNIKÓW POMIĘDZY SEGMENTAMI,  
- BRAK PEŁNEJ DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ LUB POWYKONAWCZEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NA DACHACH SEGMENTÓW D, E - UKŁAD WENTYLACJI WRYŚOWANO NA PODSTAWIE UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ INWESTORA DOKUMENTACJI ZAWIERAJĄCYCH KONCEPCJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ W TYCH SEGMENTACH ORAZ UZUPEŁNIONO I ZWERYFIKOWANO NA PODSTAWIE OGŁĘDZIN I POMIARÓW Z NATURY MOŻLIWYCH DO WYKONANIA; ZE WZGLĘDU NA STOPIEN SKOMPLIKOWANIA URZĄDZEŃ I UKŁADÓW WRYŚOWANO JE SCHEMATYCZNIE,  
- BRAK DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ LUB POWYKONAWCZEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NA DACHU SEGMENTU A - UKŁAD WENTYLACJI WRYŚOWANO NA PODSTAWIE OGŁĘDZIN I POMIARÓW Z NATURY MOŻLIWYCH DO WYKONANIA; ZE WZGLĘDU NA STOPIEN SKOMPLIKOWANIA URZĄDZEŃ I UKŁADÓW WRYŚOWANO JE SCHEMATYCZNIE,  
- BRAK DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ OBIEKTU W ZAKRESIE RZECZYWISTYCH PIERWOTNYCH WARSTW STROPODACHÓW; UKŁAD WARSTW (STROPODACH DWUDZIELNY Z GÓRNĄ WARSTWĄ Z PŁYT KORYTKOWYCH) PRZYJĘTO NA PODSTAWIE INFORMACJI UZYSKANEJ OD INWESTORA,  
- BRAK DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ OBIEKTU W ZAKRESIE PIERWOTNEGO UKŁADU WYPOŚREDNICZENIA SPADKÓW; Z UWAGI NA NAWARSTWIENIA POKRYCIA W NIEKTÓRYCH MIEJSCACH SPADKI NIE SĄ CZYTELNE; UKŁAD POŁĄCI PRZEDSTAWIONO ZGODNIE Z INWENTARYZACJĄ CAŁEGO OBIEKTU, WYKONANĄ W KWIETNIU 2015 r., UDOSTĘPNIĄ PRZEZ INWESTORA,  
- BRAK DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ LUB POWYKONAWCZEJ WYKONANEGO DOCIEPLENIA STROPODACHÓW WDMUCHIWANYM GRANULATEM; ZGODNIE Z INFORMACJĄ PRZEKAZANĄ PRZEZ INWESTORA DOCIEPLENIE JEST WYKONANE WE WSZYSTKICH SEGMENTACH; UKŁAD OTWORÓW TECHNOLOGICZNYCH JEST MOŻLIWY DO ODTWORZENIA Z DUŻYM PRAWDOPODOBIEŃSTWEM NA PODSTAWIE WIDOCZNYCH NA POKRYCIU UZUPEŁNIEŃ Z PAPY; NA SEGMENTACH A, B, D CAŁKOWITY BRAK KOMINKÓW WENTYLACYJNYCH, KTÓRE POWINNY BYĆ ZASTOSOWANE PRZY DOCIEPLANIU GRANULATEM.  
NA SEGMENTCIE C WIDOCZNE KOMINKI STAREGO TYPU, NIE POKRYWAJĄ SIĘ Z UZUPEŁNIENIAMI Z PAPY, CO SUGERUJE, ŻE JEST TO PRAWDOPODOBNE ZACHOWANY PIERWOTNY UKŁAD WENTYLACJI STROPODACHU; NA SEGMENTCIE E NOWE KOMINKI Z TWORZYWA ZNAJDUJĄ SIĘ TYLKO NA NIEKTÓRYCH UZUPEŁNIENIACH Z PAPY.

SEGMENT B

LEGENDA:

- 
- KOMINY WENTYLACYJNE - ZAZNACZONO RZECZYWISTĄ LICZBĘ KANAŁÓW W POSZCZEGÓLNYCH KOMINACH, MOŻLIWĄ DO OKREŚLENIA Z POZIOMU DACHU; UŚREDNIONO WYMIARY KOMINÓW POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW; WSZYSTKIE KOMINY SEGMENTU "B" WYKOŃCZONE PAPĄ NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ, NA KOMINACH CZAPKI BETONOWE W ZNAČNYM STOPNIU WYPUKANE (WIDOCZNE KRUSZYWO O DUŻYM UZIARNIENIU)
- 
- WPUSTY DACHOWE DO WEWNĘTRZNYCH RUR SPUSTOWYCH - WPUSTY Z TWORZYWA ZAGŁĘBIONE ZNAČZNIE PONIŻEJ POZIOMU POKRYCIA Z PAPY
- 
- ODPOWIERZENIE PIONÓW KANALIZACJI SANITARNEJ - KOMINY Z BLACHY OCYNKOWANEJ
- 
- JEDNOSTKI KLIMATYZACJI USTAWIONE NA PREFABRYKOWANYCH PŁYTKACH BETONOWYCH
- 
- INSTALACJA ODGROMOWA
- 
- POŁĄCZENIA INSTALACJI ODGROMOWEJ NA DACHU Z PIONOWYMI PRZEWODAMI ODPROWADZAJĄCYMI, PROWADZONYMI W WARSTWIE DOCIEPLENIA ELEWACJI
- 
- UZUPEŁNIENIA Z PAPY NAD OTWORAMI TECHNOLOGICZNYMI WYKONANYMI PODCZAS WYKONANEGO DOCIEPLANIA PRZESTRZENI STROPODACHU (WDMUCHIWANY GRANULAT); BRAK KOMINKÓW WENTYLACYJNYCH
- 
- PRAWDOPODOBNE KRAWĘDZIE SPADKÓW DACHU - DOKŁADNE OKREŚLENIE NIE JEST MOŻLIWE Z UWAGI NA NAWARSTWIENIA POKRYCIA I ZATARCIE WYRAŻNYCH KRAWĘDZI WYPOŚREDNICZENIA POŁĄCI
- 
- KIERUNKI SPADKÓW DACHU

SEGMENT D

PROGRESBUD

Progresbud sp. z o. o.

tel. +48 (0-32) 721-81-61  
kom. +48 509 413 471  
wojciech.wlodarczyk@progresbud.pl

32-500 Chrzanów  
Bartosza Głowackiego 17  
progresbud.pl

TEMAT

PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU WRAZ Z ROBOTAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU WYDZIAŁU NAUK ŚCISŁYCH I TECHNICZNYCH PRZY UL. BANKOWEJ 14 W KATOWICACH

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	DATA	BRANŻA	architektura	PODPIS
dz. nr: 3/112, 3/113 jednostka ewidencyjna: 246901_1 obrob: 0002, Bogucice-Zawodzie karta mapy: 40 Katowice	04.2020	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. WOJCIECH WŁODARCZYK nr uprawnień: MPOIA/040/2008 w specjalności architektonicznej SPRAWDZIŁA: mgr inż. arch. MONIKA PEKAŁA nr uprawnień: MPOIA/008/2008 w specjalności architektonicznej		
INWESTOR	SKALA	TYTUŁ RYSUNKU		NR RYSUNKU
Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 40-007 Katowice	1:100	SEGMENT B - RZUT DACHU INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO		A.03