




LEGENDA:




PRZEMUROWANIE WSZYSTKICH KOMINÓW Z ZACHOWANIEM ISTNIEJĄCEJ LICZBY KANAŁÓW, WYKONANIE NOWYCH CZAPEK KOMINOWYCH I OBRÓBEK BLACHARSKICH



WYMIANA WSZYSTKICH WPUSTÓW DACHOWYCH NA NOWE, Z KOSZAMI ZABEZPIEZAJĄCYMI



WYMIANA WSZYSTKICH BLASZANYCH KOMINKÓW ODPOWIEWTRZAJĄCYCH PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ NA NOWE, Z TWORZYWA (NP. POLIAMIDU)



PIONOWE PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE INSTALACJI ODGROMOWEJ, PROWADZONE W WARSTWIE DOCIEPLENIA ELEWACJI, POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN

ROZMIESZCZENIE POZIOMYCH PRZEWODÓW INSTALACJI ODGROMOWEJ ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM




NOWE KOMINKI WENTYLACYJNE DOCIEPŁONEJ WDMUCHIWANYM GRANULATEM PRZESTRZENI STROPODACHU, Z TWORZYWA (NP. POLIAMIDU); DLA POWIERZCHNI DACHU SEGMENTU "C" MINIMALNA LICZBA KOMINKÓW O ŚREDNICY 160 mm WYNOŚI 34 SZTUKI

UWAGA: PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKU ROZMIESZCZENIE NALEŻY DOSTOSOWAĆ W TRAKCIE REALIZACJI DO ISTNIEJĄCYCH WARUNKÓW, ZACHOWUJĄC RÓWNOMIERNOŚĆ ROZMIESZCZENIA KOMINKÓW:

- W MIARĘ MOŻLIWOŚCI NALEŻY WYKORZYSTAĆ ISTNIEJĄCE OTWORY, KTÓRE POWINNY SIĘ UJAWNIĆ PO ZDJĘCIU NAWARSTWIEN POKRYCIA (NA PODSTAWIE KOMINKÓW NA TYM SEGMENTCIE MOŻNA WNIOSKOWAĆ, ŻE W ORYGINALNYM UKŁADZIE ISTNIAŁY KOMINKI WENTYLUJĄCE STROPODACHY),

- W MIARĘ MOŻLIWOŚCI OTWORY POD KOMINKI WYKONYWAĆ NA ZAŚLEPIENIACH POZOSTAŁYCH PO OTWORACH TECHNOLOGICZNYCH POZOSTAŁYCH PO WDMUCHIWANIU GRANULATU,


- JEŻELI TRZEBA WYKUĆ DODATKOWY OTWÓR, NALEŻY WYKUĆ BETON PŁYTKI KORYTKOWEJ NIE NARUSZAJĄC ZBROJENIA, A WIDOCZNE ZBROJENIE ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ



JEDNOSTKI KLIMATYZACJI; ZDEMONTOWAĆ I ZABEZPIECZYĆ NA CZAS REMONTU POKRYCIA, A NASTĘPNIE ZAMONTOWAĆ W TYCH SAMYCH MIEJSCACH; ZALECA SIĘ USTAWIENIE JEDNOSTEK NA POKRYCIU NA PREFABRYKOWANYCH PŁYKACH BETONOWYCH



KRAWĘDZIE SPADKÓW DACHU - NALEŻY ZACHOWAĆ ISTNIEJĄCE SPADKI DO WPUSTÓW; PO ROZBIÓRCIE NAWARSTWIEN POKRYCIA DO POZIOMU WYLEWKI NA PŁYTKACH KORYTKOWYCH GÓRNEJ WARSTWY STROPODACHU NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY ORYGINALNIE WYPOŚREDNICZENIE POŁĄCZI STROPODACHU ZAPEWNIĄ SPŁYW WODY W KIERUNKU WPUSTÓW; W RAZIE KONIECZNOŚCI UZUPEŁNIĆ WYLEWKI I NADAĆ ODPOWIEDNIE SPADKI



KIERUNKI SPADKÓW DACHU

<div><div><div></div><div>PROGRESBUD</div></div><div>Progresbud sp. z o. o.</div><div><div>tel. +48 (0-32) 721-81-61 kom. +48 509 413 471 wojciech.wlodarczyk@progresbud.pl</div><div>32-500 Chrzanów Bartosza Głowackiego 17 progresbud.pl</div></div></div>				
TEMAT				
PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU WRAZ Z ROBOTAMI BUDOWLANymi TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU WYDZIAŁU NAUK ŚCISZYCH I TECHNICZNYCH PRZY UL. BANKOWEJ 14 W KATOWICACH				
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	DATA	BRANŻA	architektura	PODPIS
dz. nr: 3/112, 3/113 jednostka ewidencyjna: 246901_1 obrb: 0002, Bogucice-Zawodzie karta mapy: 40 Katowice	04.2020	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. WOJCIECH WŁODARCZYK nr uprawnień: MPOIA/040/2008 w specjalności architektonicznej SPRAWDZIŁA: mgr inż. arch. MONIKA PEKAŁA nr uprawnień: MPOIA/008/2008 w specjalności architektonicznej		
INWESTOR	SKALA	TYTUŁ RYSUNKU	NR RYSUNKU	
Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 40-007 Katowice	1:100	SEGMENT C - RZUT DACHU PROJEKT REMONTU	A.11	