

RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI SZCZEGÓŁÓW ORAZ OPISEM TECHNICZNYM, GDZIE ZAWARTO DODATKOWE INFORMACJE I UWAGI REALIZACYJNE

LEGENDA:

- PRZEMUROWANIE WSZYSTKICH KOMINÓW Z ZACHOWANIEM ISTNIEJĄCEJ LICZBY KANAŁÓW, WYKONANIE NOWYCH CZAPEK KOMINOWYCH I OBRÓBEK BLACHARSKICH
- RS — WYMIANA WSZYSTKICH WPUSTÓW DACHOWYCH NA NOWE, Z KOSZAMI ZABEZPIECZAJĄCYMI
- KS — WYMIANA WSZYSTKICH BLASZANYCH KOMINKÓW ODPOWIETRZAJĄCYCH PIONY KANALIZACJI SANITARNEJ NA NOWE, Z TWORZYWA (NP. POLIAMIDU)
- PIONOWE PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE INSTALACJI ODGROMOWEJ, PROWADZONE W WARSTWIE DOCIEPLENIA ELEWACJI, POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN

ROZMIESZCZENIE POZIOMYCH PRZEWODÓW INSTALACJI ODGROMOWEJ ORAZ MASZTÓW ODGROMOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM

- KORYTA KABLOWE PROWADZONE PO POWIERZCHNI DACHU POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN; W RAZIE KONIECZNOŚCI WYMIANA KORYT NA NOWE; WSZYSTKIE KORYTA POWINNY BYĆ MOCOWANE NA UCHWYTACH BETONOWYCH W TWORZYWIE
- WS — NOWE KOMINKI WENTYLACYJNE DOCIEPLONEJ WDMUCHIWANYM GRANULATEM PRZESTRZENI STROPODACHU, Z TWORZYWA (NP. POLIAMIDU); DLA POWIERZCHNI DACHU SEGMENTU "D" MINIMALNA LICZBA KOMINKÓW O ŚREDNICY 160 mm WYNOSI 54 SZTUKI

UWAGA: PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKU ROZMIESZCZENIE NALEŻY DOSTOSOWAĆ W TRAKCIE REALIZACJI DO ISTNIEJĄCYCH WARUNKÓW, ZACHOWUJĄC RÓWNOMIERNOŚĆ ROZMIESZCZENIA KOMINKÓW:

- W MIARĘ MOŻLIWOŚCI NALEŻY WYKORZYSTAĆ ISTNIEJĄCE OTWORY, KTÓRE POWINNY SIĘ UJAWNIĆ PO ZDJĘCIU NAWARSTWIEŃ POKRYCIA (NA PODSTAWIE KOMINKÓW NA SEGMENCIE "C" MOŻNA WNIOSKOWAĆ, ŻE W ORYGINALNYM UKŁADZIE ISTNIAŁY KOMINKI WENTYLUJĄCE STROPODACHY),
- W MIARĘ MOŻLIWOŚCI OTWORY POD KOMINKI WYKONYWAĆ NA ZAŚLEPIENIACH POZOSTAŁYCH PO OTWORACH TECHNOLOGICZNYCH POZOSTAŁYCH PO WDMUCHIWANIU GRANULATU,
- JEŻELI TRZEBA WYKUĆ DODATKOWY OTWÓR, NALEŻY WYKUĆ BETON PŁYTKI KORYTKOWEJ NIE NARUSZAJĄC ZBROJENIA, A WIDOCZNE ZBROJENIE ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ

- OBSZARY DACHU ZAJĘTE PRZEZ URZĄDZENIA I KANAŁY WENTYLACJI MECHANICZNEJ - WSZYSTKIE URZĄDZENIA WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE MAJĄ POZOSTAĆ BEZ ZMIAN, A W RAZIE KONIECZNOŚCI ICH DEMONTAŻU NA CZAS REMONTU DACHU, PRZYWRÓCONE DO STANU PIERWOTNEGO
- W1 — ZESPÓŁ URZĄDZEŃ WZAJEMNIE POWIĄZANYCH ZE SOBĄ; POD KANAŁAMI SYSTEMOWE STOPKI Z TWORZYWA; POD CENTRALĄ STOPY WYLEWANE NA MIEJSCU, O PRZEKROJU KWADRATOWYM, OBŁOŻONE W CAŁOŚCI PAPĄ; BRAK DANYCH O ZAGŁĘBIENIU STOP PONIŻEJ POKRYCIA; CZĘŚĆ PODKONSTRUKCJI ZAKOTWIONA BEZPOŚREDNIO NA PROFILACH PONIŻEJ POKRYCIA; DOCELOWO WSZYSTKIE URZĄDZENIA MAJĄ POZOSTAĆ BEZ ZMIAN, W RAZIE KONIECZNOŚCI ICH DEMONTAŻU NA CZAS REMONTU DACHU, NALEŻY PO WYMIANIE POKRYCIA PRZYWRÓCIĆ JE DO STANU PIERWOTNEGO
- KRAWĘDZIE SPADKÓW DACHU - NALEŻY ZACHOWAĆ ISTNIEJĄCE SPADKI DO WPUSTÓW; PO ROZBIÓRCE NAWARSTWIEŃ POKRYCIA DO POZIOMU WYLEWKI NA PŁYTACH KORYTKOWYCH GÓRNEJ WARSTWY STROPODACHU NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY ORYGINALNIE WYPOŚREDNICZENIE POŁACI STROPODACHU ZAPEWNIA SPŁYW WODY W KIERUNKU WPUSTÓW; W RAZIE KONIECZNOŚCI UZUPEŁNIĆ WYLEWKI I NADAĆ ODPOWIEDNIE SPADKI
- KIERUNKI SPADKÓW DACHU
- ZAGŁĘBIONA CZĘŚĆ DACHU - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA



NADSZYBIE - ELEWACJE

1. WYRÓWNANIE PODŁOŻA - SKUCIE ODSPOJONYCH TYNKÓW, UZUPEŁNIENIE TYNKÓW, WYRÓWNANIE 5 cm WARSTWĄ WEŁNY MINERALNEJ, WYKONCZENIE Z TYNKU STRUKTURALNEGO SILIKATOWEGO, BARWIONEGO W MASIE, KOLOR JASNO SZARY
2. WYRÓWNANIE PODŁOŻA - SKUCIE ODSPOJONYCH TYNKÓW, UZUPEŁNIENIE TYNKÓW, WYRÓWNANIE 5 cm WARSTWĄ WEŁNY MINERALNEJ, WYKONANIE WARSTWY TYNKU ZBROJONEGO SIATKĄ, ZAGRUNTOWANIE PODŁOŻA I WYWINIĘCIE DWUWARSTWOWEGO POKRYCIA Z PAPY NA COKÓŁ NADSZYBIA, NA WYSOKOŚĆ 50 cm; NA POŁĄCZENIU POZIOM/PION PRZY PODSTAWIE NADSZYBIA OBRÓBKA DEKARSKA NA KLINIE 10x10 cm, MOCOWANIE PAPY OD GÓRY PRZY POMOCY SYSTEMOWEJ LISTWY DOCISKOWEJ Z USZCZELNIACZEM
3. WYRÓWNANIE GZYMSÓW - SKUCIE ODSPOJONYCH TYNKÓW, UZUPEŁNIENIE TYNKÓW, WYRÓWNANIE WYSTAJĄCYCH BELEK PRZEZ UZUPEŁNIENIA WEŁNĄ MINERALNĄ I WYRÓWNANIE CAŁOŚCI 5 cm WARSTWĄ WEŁNY MINERALNEJ, WYKONCZENIE Z TYNKU STRUKTURALNEGO SILIKATOWEGO, BARWIONEGO W MASIE, KOLOR JASNO SZARY
4. NOWE PRZEKRYCIE NADSZYBIA - SPRAWDZENIE STANU KONSTRUKCJI PRZEKRYCIA PO ZDJĘCIU ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA I OBRÓBEK BLACHARSKICH; W RAZIE KONIECZNOŚCI REMONT I WYRÓWNANIE WARSTWY NOŚNEJ PRZEKRYCIA Z PRZEDŁUŻENIEM OKAPÓW MIN. 5 cm POZA LICO WYKONCZONYCH ŚCIAN NP. Z WODOODPORNEJ PŁYTY OSB GR. MIN. 25 mm; WYKONANIE NOWEGO DWUWARSTWOWEGO POKRYCIA Z PAPY WRAZ Z OBRÓBKAMI I KAPINOSAMI Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ
5a. RYNNA TYTANOWO-CYNKOWA Ø110
5b. RURA SPUSTOWA TYTANOWO-CYNKOWA Ø90
6. WYMIANA DRZWI NA NOWE STALOWE, MALOWANE PROSZKOWO LUB ALUMINIOWE

PROGRESBUD
Progresbud sp. z o. o.
tel. +48 (0-32) 721-81-61
kom. +48 509 413 471
wojciech.wlodarczyk@progresbud.pl
32-500 Chrzanów
Bartosza Głowackiego 17
progresbud.pl

TEMAT

PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU WRAZ Z ROBOTAMI BUDOWLANYMI TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU WYDZIAŁU NAUK ŚCISŁYCH I TECHNICZNYCH PRZY UL. BANKOWEJ 14 W KATOWICACH

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	DATA	BRANŻA	architektura	PODPIS
dz. nr: 3/112, 3/113 jednostka ewidencyjna: 246901_1 obręb: 0002, Bogucice-Zawodzie karta mapy: 40 Katowice	04.2020	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. WOJCIECH WŁODARCZYK nr uprawnień: MPOIA/040/2008 w specjalności architektonicznej	
		SPRAWDZIŁA:	mgr inż. arch. MONIKA PĘKALA nr uprawnień: MPOIA/008/2008 w specjalności architektonicznej	
INWESTOR	**SKALA**	**TYTUŁ RYSUNKU**		**NR RYSUNKU**
Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 40-007 Katowice	1:100	**SEGMENT D - RZUT DACHU PROJEKT REMONTU**		**A.12**