



- LEGENDA:**
- KOMINY WENTYLACYJNE - ZAZNACZONO RZECZYWISTĄ LICZBĘ KANAŁÓW W POSZCZEGÓLNYCH KOMINACH, MOŻLIWĄ DO OKREŚLENIA Z POZIOMU DACHU, CZĘŚĆ KANAŁÓW (POD NASADAMI WENTYLACYJNYMI) JEST ZAŚLEPIONA OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ PAPĄ; UŚREDNIONO WYMIARY KOMINÓW POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW; WSZYSTKIE KOMINY SEGMENTU "A" WYKOŃCZONE PAPĄ NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ; NA KOMINACH CZAPKI BETONOWE W ZNA CZNYM STOPNIU WYPUKANE (WIDOCZNE KRUSZYWO O DUŻYM UZIARNIENIU)
  - WPUSTY DACHOWE DO WEWNĘTRZNYCH RUR SPUSTOWYCH - WPUSTY Z TWORZYWA ZAGŁĘBIONE ZNACZNIE PONIŻEJ POZIOMU POKRYCIA Z PAPY
  - ODPOWIERZENIE PIONÓW KANALIZACJI SANITARNEJ - KOMIKI ŻELIWNE
  - ODPOWIERZENIE PIONÓW KANALIZACJI SANITARNEJ - KOMINY Z BLACHY OCYNKOWANEJ
  - JEDNOSTKI KLIMATYZACJI; 2 JEDNOSTKI USTAWIONE NA PREFABRYKOWANYCH OBRZĘDACH BETONOWYCH UKŁADANYCH NA PŁASKO, 2 ZAMONTOWANE DO KOMINÓW NA WSPÓRNIKACH STAŁOWYCH
  - INSTALACJA ODGROMOWA
  - POŁĄCZENIA INSTALACJI ODGROMOWEJ NA DACHU Z PIONOWYMI PRZEWODAMI ODPROWADZAJĄCYMI, PROWADZONYMI W WARSTWIE DOCIEPLENIA ELEWACJI
  - MASZTY INSTALACJI ODGROMOWEJ NA PREFABRYKOWANEJ PŁYTCE BETONOWEJ
  - UZUPEŁNIENIA Z PAPY NAD OTWORAMI TECHNOLOGICZNYMI WYKONANYMI PODCZAS WYKONANEGO DOCIEPLANIA PRZESTRZENI STROPODACHU (WDMUCHIWANY GRANULAT) BEZ KOMINÓW WENTYLACYJNYCH
  - WENTYLATORY MECHANICZNE TYP 1 NA WŁASNEJ PODSTAWIE (NA COKOLE WYKOŃCZONYM PAPĄ LUB NA KONSTRUKCJI STAŁOWEJ USTAWIONEJ NA POKRYCIU)
  - NASADY KOMINOWE - WENTYLATORY MECHANICZNE TYP 1 ZAMONTOWANE NA KOMINIE
  - WENTYLATORY MECHANICZNE TYP 2 NA WŁASNEJ PODSTAWIE (NA KONSTRUKCJI STAŁOWEJ USTAWIONEJ NA POKRYCIU)
  - NASADY KOMINOWE - WENTYLATORY MECHANICZNE TYP 2 ZAMONTOWANE NA KOMINIE
  - NASADY KOMINOWE - WENTYLATORY TYP 3 (BRAK WIDOCZNYCH OZNAK ZASILANIA MECHANICZNEGO) ZAMONTOWANE NA KOMINIE
  - OBSZARY DACHU ZAJĘTE PRZEZ URZĄDZENIA I KANAŁY WENTYLACJI MECHANICZNEJ
  - W1
  - W2
  - PRAWDOPODOBNE KRAWĘDZIE SPADKÓW DACHU - DOKŁADNE OKREŚLENIE NIE JEST MOŻLIWE Z UWAGI NA NAWARSTWIENIA POKRYCIA I ZATARCIE WYRAŹNYCH KRAWĘDZI WYPOŚREDNICZENIA POŁĄCI
  - KIERUNKI SPADKÓW DACHU

UWAGI:

- WYMIARY DACHÓW PRZYJĘTO ZGODNIE Z INWENTARYZACJĄ CAŁEGO OBIEKTU, WYKONANĄ W KWIEŹNIU 2015 R., UDOSTĘPNIONĄ PRZEZ INWESTORA,
- WW. INWENTARYZACJĘ UZUPEŁNIONO I DOSZCZEGÓLOWIONO NA PODSTAWIE OGLĘDZIN I POMIARÓW Z NATURY MOŻLIWYCH DO WYKONANIA Z DOSTĘPNYCH CZĘŚCI DACHU; BRAK DOSTĘPU NA DACHY ŁĄCZNIKÓW POMIĘDZY SEGMENTAMI,
- BRAK PEŁNEJ DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ LUB POWYKONAWCZEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NA DACHACH SEGMENTÓW D, E - UKŁAD WENTYLACJI WRYSONOWANO NA PODSTAWIE UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ INWESTORA DOKUMENTACJI ZAWIERAJĄCYCH KONCEPCJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ W TYCH SEGMENTACH ORAZ UZUPEŁNIONO I ZWERYFIKOWANO NA PODSTAWIE OGLĘDZIN I POMIARÓW Z NATURY MOŻLIWYCH DO WYKONANIA; ZE WZGLĘDU NA STOPIEN SKOMPLIKOWANIA URZĄDZEŃ I UKŁADÓW WRYSONOWANO JE SCHEMATYCZNIE,
- BRAK DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ LUB POWYKONAWCZEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NA DACHU SEGMENTU A - UKŁAD WENTYLACJI WRYSONOWANO NA PODSTAWIE OGLĘDZIN I POMIARÓW Z NATURY MOŻLIWYCH DO WYKONANIA; ZE WZGLĘDU NA STOPIEN SKOMPLIKOWANIA URZĄDZEŃ I UKŁADÓW WRYSONOWANO JE SCHEMATYCZNIE,
- BRAK DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ OBIEKTU W ZAKRESIE RZECZYWISTYCH PIERWOTNYCH WARSTW STROPODACHÓW; UKŁAD WARSTW (STROPODACH DWUDZIELNY Z GÓRNĄ WARSTWĄ Z PŁYT KORYTKOWYCH) PRZYJĘTO NA PODSTAWIE INFORMACJI UZYSKANEJ OD INWESTORA,
- BRAK DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ OBIEKTU W ZAKRESIE PIERWOTNEGO UKŁADU WYPOŚREDNICZENIA SPADKÓW; Z UWAGI NA NAWARSTWIENIA POKRYCIA W NIEKTÓRYCH MIEJSCACH SPADKI NIE SĄ CZYTELNE; UKŁAD POŁĄCI PRZEDSTAWIONO ZGODNIE Z INWENTARYZACJĄ CAŁEGO OBIEKTU, WYKONANĄ W KWIEŹNIU 2015 R., UDOSTĘPNIONĄ PRZEZ INWESTORA,
- BRAK DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ LUB POWYKONAWCZEJ WYKONANEGO DOCIEPLENIA STROPODACHÓW WDMUCHIWANYM GRANULATEM; ZGODNIE Z INFORMACJĄ PRZEKAZANĄ PRZEZ INWESTORA DOCIEPLENIE JEST WYKONANE WE WSZYSTKICH SEGMENTACH; UKŁAD OTWORÓW TECHNOLOGICZNYCH JEST MOŻLIWY DO ODTWORZENIA Z DUŻYM PRAWDOPODOBIEŃSTWEM NA PODSTAWIE WIDOCZNYCH NA POKRYCIU UZUPEŁNIEŃ Z PAPY; NA SEGMENTACH A, B, D CAŁKOWITY BRAK KOMINÓW WENTYLACYJNYCH, KTÓRE POWINNY BYĆ ZASTOSOWANE PRZY DOCIEPLANIU GRANULATEM,
- NA SEGMENTCIE C WIDOCZNE KOMINKI STAREGO TYPU, NIE POKRYWAJĄ SIĘ Z UZUPEŁNIENIAMI Z PAPY, CO SUGERUJE, ŻE JEST TO PRAWDOPODOBNE ZACHOWANY PIERWOTNY UKŁAD WENTYLACJI STROPODACHU; NA SEGMENTCIE E NOWE KOMINKI Z TWORZYWA ZNAJDUJĄ SIĘ TYLKO NA NIEKTÓRYCH UZUPEŁNIENIACH Z PAPY.

		Progresbud sp. z o. o.	tel. +48 (0-32) 721-81-61 kom. +48 509 413 471 wojciech.wlodarczyk@progresbud.pl	32-500 Chrzanów Bartosza Głowackiego 17 progresbud.pl
TEMAT				
<b>PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU WRAZ Z ROBOTAMI BUDOWLANymi TOWARZYSZĄCYMI W BUDYNKU WYDZIAŁU NAUK ŚCISŁYCH I TECHNICZNYCH PRZY UL. BANKOWEJ 14 W KATOWICACH</b>				
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	DATA	BRANZA	architektura	PODPIS
dz. nr: 3/112, 3/113 jednostka ewidencyjna: 246901_1 obrb: 0002, Bogucice-Zawodzie karta mapy: 40 Katowice	04.2020	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. WOJCIECH WŁODARCZYK nr uprawnień: MPOIA/040/2008 w specjalności architektonicznej		
		SPRAWDZIŁA: mgr inż. arch. MONIKA PEKAŁA nr uprawnień: MPOIA/008/2008 w specjalności architektonicznej		
INWESTOR	SKALA	TYTUŁ RYSUNKU		NR RYSUNKU
Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 40-007 Katowice	1:100	<b>SEGMENT A - RZUT DACHU INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO</b>		<b>A.02</b>