



- 1 – Wodomierz JS DN 20
- 2 – Nakrętka do łączników
- 3 – Uszczelka
- 4 – Łącznik DN 20
- 5 – Redukcja DN 25/20
- 6 – Zawór odcinający DN 25
- 7 – Nypel DN 25
- 8 – Zawór zwrotny antyskażeniowy DN 25
- 9 – Złączka zaciskowa z przejściem na stal DN 25

	ZAKŁAD ROBÓT INŻYNIERYJNO - HYDROTECHNICZNYCH JAN TIROWSKI SĄTOCKO UL. WIEJSKA 31, 66-415 KŁODAWA <i>Inwestor: Gmina Dobiegniew ul. Opatowska Polonya 24, 66-528 Dobiegniew</i>		
OBJEKT LOKALIZACJA	Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych w m. Grąsy Kolonia, Grąsy i Starczewo gm. Dobiegniew		
TEMAT	Szczegół węzła wodomierzowego		
PROJEKTANT	mgr inż. Bogusław Hascio	Nr upr.: 1064/94/Gw	Specj.: instalacyjno- inżynieryjna
OPRACOWAŁ	mgr inż. Jan Turowski	Nr upr.: 3587/GW	Specj.: wodno- melioracyjna
OPRACOWAŁ	mgr inż. Tomasz Turowski		Podpis:
	Nr rys.: 3	Data: 05.12.2023	Schemat