



Zestawienie pomieszczeń parter		
Nr	Nazwa	Powierzchnia użytkowa
0/1	Wiatrołap	13.90 m ²
0/2	Zaplecze orkiestry	56.01 m ²
0/3	Komunikacja	48.49 m ²
0/4	Sala prób orkiestry	130.54 m ²
0/5	Pom. porządkowe	5.25 m ²
0/6	Pom. socjalne	26.43 m ²
0/7	Sala prób sekcyjnych	39.17 m ²
0/8	Pom. biurowe	18.94 m ²
0/9	Pom. pomocnicze	26.03 m ²
0/10	Sala prób sekcyjnych	26.77 m ²
0/11	Wc ogólnodostępne męski	5.45 m ²
0/12	Wc ogólnodostępne damski	5.38 m ²
0/13	Pom. techniczne	7.75 m ²
		410.10 m ²

OPIS OZNACZEŃ:	
	- łącznik świecznikowy
	- łącznik jednobiegunowy
	- łącznik schodowy
	- gniazdo 1-faz ogólne 230V podwójne
	- rozdzielnica RG1 zasilana z Wewnętrznej Linii Zasilającej
	- rozdzielnica RP1-AC zasilana z RG1
	- rozdzielnica RP2 zasilana z RG1
	- rozdzielnica RP1-DC1 zasilana z paneli fotowoltaicznych
	- rozdzielnica RP1-DC2 zasilana z paneli fotowoltaicznych
	- rozdzielnica PV1 zasilana z paneli fotowoltaicznych
	- rozdzielnica PV2 zasilana z paneli fotowoltaicznych
	- gniazdo 1-faz ogólne 230V min. IP44
	- gniazdo telewizyjne i sieci wewnętrznej LAN w jednej podwójnej puszcze
	- wypust YDYpžo 5x2,5mm2 do grzewacza 3-faz.
	- wypust YDYpžo 3x2,5mm2 do podgrzewacza 1-faz.
	- wypust YDYpžo 3x2,5mm2 do rekuperatora ciepła
	- wypust YDYpžo 5x6mm2 do jednostki zewnętrznej pompy ciepła
	- wypust YDYpžo 3x2,5mm2 do jednostki wewnętrznej pompy ciepła
	- pożarowy wyłącznik prądu

Niniejsza dokumentacja, ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich: Zespół Projektowy

BIURO PROJEKTOWE:
JUMAT
JUMAT BIURO PROJEKTOWE
26-300 OPOCZNO UL. LIPOWA 12
TEL. 607-603-279

Obiekt: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I REMONT BUDYNKU PO BYŁEJ STRAŻNICY OSP W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - PROJEKT ZAMIENNY

Adres budowy: dz. nr ewid. 398/1, 399/1, obręb ewidencyjny 0011 Krasocin, jednostka ewidencyjna 261302_2 Krasocin

	imię i nazwisko	data	nr upr.	podpis
Projektant:	mgr inż. Jarosław Zarębski	styczeń 2022 r.	specj. instalacyjna LOD/0940/POE/08	
Sprawdzający:	inż. Piotr Wysocki		specj. instalacyjna OPL/0178/POE/05	

RZUT PARTERU			skala	nr rys.
			1 : 100	E-01

OPIS OZNACZEŃ - ALARM I MONITORING:			
	- punkt zbiorczy dla instalacji CCTV, do szafy doprowadzić zasilanie poprzez listwę zasilającą rack		- czujka ruchu PIR
	- kamera wewnętrzna IP kopułkowa monitoringu wizyjnego budynku, Full HD zasilanie kamery 12V DC/PoE		- czujka ruchu dualna PIR+MW
	- kamera zewnętrzna IP monitoringu wizyjnego budynku, Full HD zasilanie kamery 12V DC/PoE		- sygnalizator optyczno akustyczny zewnętrzny
			- sygnalizator optyczno akustyczny wewnętrzny
			- klawiatura LCD w metalowej obudowie na kluczyki
			- płyta główna centrali alarmowej z zasilaczem i akumulatorem 17Ah