

RZUT PARTERU - INSTALACJA
WENTYLACJI MECHANICZNEJ
SKALA 1:100

Zestawienie pomieszczeń parter

Nr	Nazwa	Powierzchnia użytkowa
----	-------	-----------------------

0/1	Wiatrołap	13.90 m²
0/2	Zaplecze orkiestry	56.01 m²
0/3	Komunikacja	48.49 m²
0/4	Sala prób orkiestry	130.54 m²
0/5	Pom. porządkowe	5.25 m²
0/6	Pom. socjalne	26.43 m²
0/7	Sala prób sekcyjnych	39.17 m²
0/8	Pom. biurowe	18.94 m²
0/9	Pom. pomocnicze	26.03 m²
0/10	Sala prób sekcyjnych	26.77 m²
0/11	Wc ogólnodostępne męski	5.45 m²
0/12	Wc ogólnodostępne damski	5.38 m²
0/13	Pom. techniczne	7.75 m²
		410.10 m²

UWAGA!!!


W pomieszczeniach bez okien oraz w sanitariatach należy zastosować wentylację mechaniczną wywiewną zasilaną elektrycznie. Wentylatory montować na wlocie do kanału wentylacyjnego. Wentylatory zasilane oraz wyłączane za pomocą przełącznika.

UWAGA!

Dla czerpni i wyrzutni powietrza montowanych na ścianie z oknami zastosować rurowe tłumiki hałasu wg wytycznych dostawcy centrali wentylacyjnej

LEGENDA:

↕ - czerpnia i wyrzutnia Ø280 centrali wentylacyjnej



Niniejsza dokumentacja, ani żadna jej część, nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich: Zespół Projektowy				
BUDOWA PROJEKTOWE: JUMAT BIURO PROJEKTOWE MGR INŻ. MAREK TREBARCZYK OPOCZNO UL. LIPOWA 12, TEL. 607-603-279				
OBIĘT: PROJEKT TECHNICZNO - WYKONAWCZY ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NABUDOWA I REMONT BUDYNKU PO BYŁEJ STRAŻNICY OSP W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ - PROJEKT ZAMIENNY				
Adres budowy: dz. nr ewid. 398/1, 399/1, obręb ewidencyjny 0011 Krasocin, jednostka ewidencyjna 261302_2 Krasocin				
	imię i nazwisko	data	nr upr.	podpis
Projektant	mgr Stanisław Kobdziewicz	styczeń 2022r.	specjalista instalacyjna BR-IV-02204/180	
Sprawdzający	mgr inż. Agnieszka Kowalik		specjalista instalacyjna LODZ731P/W68/15	
RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ				nr rys. S-09