

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ

Nr sprawy: **WPF.271.2.2024**

Dot. postępowania pn: „Przebudowa drogi na ul. Mazurskiej w Orzyszu”

I Gmina Orzysz na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udziela odpowiedzi na pytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1.Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 14.02.2024 r.

Część 1:

Pytanie nr 1

Z jakiego materiału mają zostać wykonane obramowania planowanych chodników oraz zatok postojowych ?

Odpowiedź:

Chodniki obramowane obrzeżem betonowym o wym. 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, Zatoki postojowe: krawężnik betonowy o wym. 15x30 cm, na wjeździe na zatokę o wym. 15x22 cm najazdowy na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.

II. Gmina Orzysz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następującym zakresie:

1. odpowiedzi na powyższe pytania stanowią jednocześnie modyfikację specyfikacji warunków zamówienia w zakresie w jakim w nich opisano.

2. w punkcie XVI (Sposób oraz termin składania ofert), podpunkt 2 (Termin składania ofert) otrzymuje następujące brzmienie:

„ Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: **26.02.2024 r. do godz. 10.00.**

3. w punkcie XVII (Termin otwarcia ofert), podpunkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„**Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 26.02.2024 r., o godzinie 10:05.**”

4. Termin związania ofertą pozostaje bez zmian tj. 26-03-2024

Wszystkie dokumenty składane z procedurze – w tym wadium muszą uwzględniać nowy termin składania ofert.