

Puszczykowo, 09 stycznia 2024 r.

Wszyscy Wykonawcy**PYTANIA I ODPOWIEDZI III**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami na: Poprawa efektywności energetycznej budynków dwóch szkół podstawowych oraz hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie w formule zaprojektuj i wybuduj.

W związku z kolejnym wnioskiem Wykonawców z dn. 05 i 08 stycznia 2024 r., Zamawiający działając na podstawie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) - dalej PZP, poniżej udostępnia treść zapytań i wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1 z dn. 05.01.2024 r.:

Zwracam się z zapytaniem o sprezowanie - projek ma obejmować wymianę źródła ciepła i instalacji czy zaprojektowanie ininstalacji i podłączenie jej do istniejącego źródła ciepła?

Odpowiedź ad 1.:

Zakres projektu uzależniony będzie od decyzji Zamawiającego w przedmiocie skorzystania z prawa opcji przewidzianym w pakiecie II Programu Funkcjonalno-Użytkowego dot. szkoły podstawowej nr 2 i hali widowiskowo-sportowej.

Poniżej tabela obrazująca zakres prac zamówienia podstawowego i opcjonalnego.

I.p.	Opis prac	SP1	SP2 pakiet I	SP2 pakiet II (opcja)	PV HALA tom I	PV SP1 tom II	HALA pakiet II (opcja)
1	Projekt wykonawczy i powykonawczy	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Pompy ciepła	✓	nie dotyczy	✓	nie dotyczy	nie dotyczy	✓
3	Przebudowa źródła ciepła	✓	nie dotyczy	✓	nie dotyczy	nie dotyczy	✓
4	DZC-sondy pionowe + rury dobiegowe	✓	nie dotyczy	✓	nie dotyczy	nie dotyczy	✓
5	Modernizacje instalacyjne HVAC	nie dotyczy	✓	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
6	Modernizacje budowlane	✓	✓	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
7	Instalacje elektryczne	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Instalacja fotowoltaiczna	nie dotyczy	✓	✓	✓	✓	nie dotyczy

Pytanie nr 2 (z dn. 08.01.2024 r.):

Według informacji w PFU jest wymagana gwarancja dostawcy rozwiązania systemowego źródła dolnego - 10 lat. Gwarancja dotyczy kompletnego rozwiązania sondy (rury, wypełnienie odwiertu materiałem


numer postępowania: ZP.271.20.2023

Poprawa efektywności energetycznej budynków dwóch szkół podstawowych oraz hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie
w formule zaprojektuj i wybuduj

dedykowanym do iniekcji, prace wiertnicze itp.) oraz przewodów rozprawień poziomych (sondy-budynki). Suma gwarancyjna dla każdej kompletnej sondy nie może być niższa niż 40 000 zł (a sond jest 22). Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy ww. ubezpieczenie będzie wymagane.

Odpowiedź ad 2.:

Tak, Zamawiający potwierdza, że opisane w PFU ubezpieczenie dla dostawcy rozwiązania systemowego źródła dolnego będzie wymagane.

Burmistrz Miasta

Miejski Ośrodek Kultury
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona
do podejmowania czynności w jego imieniu

Niniejsze stanowi integralną część SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.20.2023.