

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), pn.:

**Rozbudowa ul. Żeromskiego od ronda Trybusa do ronda Żołnierzy Wyklętych w Piotrkowie Trybunalskim**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ww. ustawy zamawiający, w odpowiedzi na wnioski wykonawców, wyjaśnia co następuje:

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający potwierdza, że załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną w zakresie robót drogowych oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów i uzgodnień istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający uzupełnia dokumentację – zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania nw. dokumentację:**

- 1) Projekt małej architektury wraz z parametrami,
- 2) Parametry słupa,
- 3) Aktualny przedmiar załączono do odpowiedzi. Nazwa pliku: Przedmiar ŻEROMSKIEGO uzupełniony.pdf,
- 4) Opinię geotechniczną z załącznikami;

**Ewentualna zmiana terminu realizacji zamówienia – zgodnie z zapisami umowy.**

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla całego zakresu inwestycji?

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla całego zakresu inwestycji.**

**Pytanie 3:**

Czy kostka betonowa, krawężniki, obrzeża bet., płyty chodnikowe betonowe pochodzące z rozbiórek istniejących nawierzchni chodników, zjazdów należy przekazać Zamawiającemu? Prosimy o wskazanie miejsca wywozu.

**Odpowiedź:**

**Tak, miejscem składowania materiałów z rozbiórki jest teren Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski ul. Rolnicza 75. Dodatkowo materiał z rozbiórki sieci wod-kan (skrzynki zasuw, hydranty, włazy żeliwne, żeliwne zwieńczenia wpustów, należy przekazać do PWiK Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 4 w Piotrkowie Trybunalskim.**

**Pytanie 4:**

Prosimy o załączenie badań istniejącego podłoża na postawie, których została zaprojektowana nowa konstrukcja drogi – ul. Żeromskiego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający załącza do odpowiedzi *Opinię geotechniczną z załącznikami.***

**Pytanie 5:**

Prosimy o podanie grubości rozbiórki istniejącej podbudowy betonowej – pozycja przedmiarowa nr 5 kosztorys drogowy. Ze względu na charakter kosztorysowy wynagrodzenia prosimy o uzupełnienie informacji, która jest podstawą wyceny pozycji kosztorysowej.

**Odpowiedź:**

**Grubość rozbieranej podbudowy betonowej do 15 cm.**

**Pytanie 6:**

Prosimy o podanie grubości rozbiórki istniejącej nawierzchni z tłucznia kamiennego – pozycja przedmiarowa nr 6 kosztorys drogowy. Ze względu na charakter kosztorysowy wynagrodzenia prosimy o uzupełnienie informacji, która jest podstawą wyceny pozycji kosztorysowej.

**Odpowiedź:**

**Grubość rozbieranej nawierzchni z tłucznia do 22 cm.**

**Pytanie 7:**

Prosimy o podanie głębokości wykonania koryta na całej szerokości jezdni – dotyczy pozycji przedmiarowej nr 9 kosztorys drogowy. Ze względu na charakter kosztorysowy wynagrodzenia prosimy o uzupełnienie informacji, która jest podstawą wyceny pozycji kosztorysowej.

**Odpowiedź:**

**Koryto dla nowej konstrukcji drogi grubości 57 cm.**

**Pytanie 8:**

Prosimy o podanie głębokości wykonania koryta na całej szerokości chodników i ścieżki – pozycja przedmiarowa nr 10 kosztorys drogowy. Ze względu na charakter kosztorysowy wynagrodzenia prosimy o uzupełnienie informacji, która jest podstawą wyceny pozycji kosztorysowej.

**Odpowiedź:**

**Koryto dla nowej konstrukcji chodników grubości 40 cm dla ścieżek 34 cm.**

**Pytanie 9:**

Prosimy o podanie głębokości wykonania koryta na całej szerokości zjazdów – pozycja przedmiarowa nr 11 kosztorys drogowy. Ze względu na charakter kosztorysowy wynagrodzenia prosimy o uzupełnienie informacji, która jest podstawą wyceny pozycji kosztorysowej.

**Odpowiedź:**

**Koryto dla nowej konstrukcji zjazdu grubości 47 cm.**

**Pytanie 10:**

Prosimy o podanie parametrów technicznych, przykładowych rysunków, zdjęć dla koszy na śmieci, ławek oraz wiaty przystankowej.

**Odpowiedź:**

**Projekt małej architektury wraz z parametrami załączono do odpowiedzi.**

**Pytanie 11:**

Prosimy o podanie parametrów technicznych, przykładowych rysunków, zdjęć dla bramownicy.

**Odpowiedź:**

**Parametry słupa załączono do odpowiedzi.**

**Pytanie 12:**

Czy Zamawiający potwierdza, że w przedmiocie zamówienia zawierają się roboty objęte projektem przebudowy sieci gazowej? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przedmiar dla robót gazowych.

**Odpowiedź:**

**Aktualny przedmiar załączono do odpowiedzi. Nazwa pliku: *Przedmiar ŻEROMSKIEGO uzupełniony.pdf***

**Pytanie 13:**

W nawiązaniu do poprzedniej wiadomości ponownie zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający zamieści przedmiary dotyczące robót gazowych? Zamawiający zakłada, że rozliczenie inwestycji

będzie miało charakter powykonawczy-kosztorysowy, w związku z tym, w celu zachowania zasad konkurencji i równego traktowania wykonawców prosimy o zamieszczenie odpowiednich przedmiarów. Wycena robót branżowych, w tym gazowych, opiera się na ofertach specjalistycznych firm branżowych a taka jest możliwa na podstawie przedmiarów. Mając na uwadze bardzo krótki termin od ogłoszenia do otwarcia ofert i konieczność uzyskania ofert branżowych prosimy o jak najszybszą odpowiedź na nasze pytanie.

**Odpowiedź:**

**Aktualny przedmiar załączono do odpowiedzi. Nazwa pliku: *Przedmiar ŻEROMSKIEGO uzupełniony.pdf***

**Pytanie 14:**

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający zamieścił na stronie całą dokumentację przetargową oraz czy dokumentacja jest kompletna?

**Odpowiedź:**

**Odpowiedź tożsama z odpowiedzią na pytanie nr 1.**

Z uwagi na treść udzielonych odpowiedzi i uzupełnienie dokumentacji, co jest zgodne z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

**Nowym terminem składania ofert jest 26.03.2024 r. godz. 9:00 oraz nowym terminem otwarcia ofert jest 26.03.2024 r. godz. 9:05, o czym stosowną informację zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 286 ust. 6 ustawy Pzp.**

**Adam Karzewnik**  
**II Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego**  
*/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/*