



Wągrowiec, dnia 04 grudnia 2020 r.

GMINA MIEJASKA

WĄGROWIEC

IMK.271.17.2020

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wybudowanie terenowego punktu edukacyjnego – miejskiego EKO parku - tereny zielone wzdłuż rzeki Wełny przy ul. Opackiej w Wągrowcu na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje treść pytań, jakie wpłynęły do przedmiotowego postępowania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Proszę o informacje, czy pod parkingiem, który jest do przebudowy istnieje odwodnienie, czy należy go zaprojektować?

Odpowiedź Zamawiającego

W ramach inwestycji należy zaprojektować odwodnienie pod istniejącym parkingiem.

Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą o podanie sposobu wzmocnienia gruntu pod parkingiem oraz warstwy nawierzchni parkingu

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, że zgodnie z PFU cyt:”Wykończenie parkingu dla samochodów.

- wysokiej jakości nawierzchnia z kostki betonowej dla parkowania autobusów, samochodów osobowych, ewentualnego wjazdu straży pożarnej.”

W zakresie oferentów jest wykonanie projektów i realizacja parkingu zgodnie z wytycznym „Remont i częściowa przebudowa parkingu dla samochodów.

- powierzchnia około 1240m²

- należy rozebrać istniejące warstwy do gruntu, wzmocnić istniejące podłoże, wykonać nowe warstwy konstrukcyjne parkingu (warstwę odcinającą, podbudowę, nawierzchnię)

dostosowaną pod kątem nośności i rodzaju nawierzchni dla parkowania autobusów, samochodów osobowych, ewentualnego wjazdu straży pożarnej.

- wodę opadową z parkingu należy odprowadzić do sieci kanalizacji deszczowej lub w inny sposób zgodny z przepisami poprzez separator tłuszczu i piasków.”

Niniejsze pismo staje się treścią SIWZ.

Z poważaniem

BURMISTRZ MIASTA WĄGROWCA

/-/ Jarosław Berendt