

GMINA DOBRZYCA

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

tel. 62 74 13 013

e-mail: gmina@ugdobrzyca.pl

strona www: www.dobrzyca.bipgmina.pl

strona prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_dobrzyca

Dobrzyca, 06.06.2023 r.

ZPI.271.1.3.2023

Wykonawcy- Nabywcy SWZ

Dotyczy prowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy pn. **Dostawa i montaż rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Dobrzyca (Ogłoszenie nr 2023/BZP 00234587/01 z dnia 2023-05-26)** na zasadach określonych w SWZ z dnia 26 maja 2023 r. na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

W związku z przesłanymi pytaniami do wyżej wymienionego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego niniejszym pismem zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie z dnia 02.06.2023r.:

Dziękuję za przesłaną odpowiedź, jednak nie mogę się z tym zgodzić ponieważ pozwolenie na budowę nie ma nic wspólnego do parametru obciążenia dachu. To że ustawodawca nie przewidział konieczności uzyskania pozwolenia na budowę nie zwalnia inwestora z zachowania innych przepisów budowlanych. Podczas projektowania i budowy tego budynku konstruktor nie uwzględnił obciążenia dachu dodatkowymi kilkunastoma tonami bo tyle wyniesie balast z panelami i konstrukcją. W SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBRIORU ROBÓT dla lokalizacji Gorzeńskiego w ust. 4.3 opisującej konstrukcje podane są parametry dla konstrukcji gruntowej więc opis jest nieprawidłowy natomiast w PROJEKT TECHNICZNY ust. 6.4 opisana jest konstrukcja balastowa czyli konstrukcja która powoduje znaczne obciążenie dachu. Jeśli w wyniku przeciążenia dachu dojdzie do zawalenia koto poniesie odpowiedzialność? Na podstawie jakiej informacji podanej w zał. 4 do postępowania wykonawca ma dobrać konstrukcje, która nie spowoduje zawalenia dachu. Chcąc montować instalację muszę mieć pewność czy nie dojdzie do katastrofy budowlanej. Jeśli Państwo nie posiadają dokumentu, który jednoznacznie określa jakie obciążenie może być dołożone na dach to postępowanie powinno być unieważnione zgodnie z art 99 PZP.

Odpowiedź:

W załączeniu Zamawiający przedkłada zaktualizowany projekt dot. lokalizacji Gorzeńskiego w Dobrzycy (instalacja PV na dachu budynku);- projektant uszczegółowił zapis w pkt 3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA, str. 5

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania Wykonawców stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

W związku z uszczegółowieniem projektu Zamawiający dokonuje zmian w zakresie terminu składania ofert, otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą:

Termin składania ofert:

Przed zmianą: 2023-06-09 09:00

Po zmianie: 2023-06-16 09:00

Termin otwarcia ofert:

Przed zmianą: 2023-06-09 09:15

Po zmianie: 2023-06-16 09:15

Termin związania ofertą:

Przed zmianą: 2023-07-08

Po zmianie: 2023-07-15

Powyższa zmiana prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Załączniki:

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 06.06.2023 r.
- zaktualizowany projekt dot. lokalizacji Gorzeńskiego w Dobrzycy