

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu
26-612 Radom, ul. Księdza Andrzeja Łukasika 3
tel. (48) 363 99 57/58/59,
fax (48) 363 48 73
e-mail: kancelaria@pupradom.pl



www.radom.praca.gov.pl

Radom, 10 sierpnia 2023

Nr sprawy. ZP.TP.26.07.2023

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: ZP.TP.26.07.2023
Wyjaśnienie i modyfikacja treści SWZ – nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 ust 1 (podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia poniżej progów unijnych pn: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla dwóch budynków Powiatowego Urzędu Pracy zlokalizowanych w Radomiu i w Pionkach”

Do Zamawiającego tj Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z zapisami art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Pzp (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w OPZ odnośnie sprawności paneli. W OPZ wskazują Państwo na:

PYTANIE: wydajność paneli po 25 latach na poziomie 95%. Z wiedzy Wykonawcy wynika, iż taka sprawność w panelach po takim okresie nie występuje. Najlepsze panele na rynku mają degradację na 1 rok – 0,25% +degradacja w 1 roku ok 2% co daje łącznie degradację na poziomie 8% czyli sprawność tych paneli wynosi 92%. Nadmieniamy, iż takie panele są niemalże dwukrotnie droższe i bardzo ciężko dostępne na rynku.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, nie wyraża zgody na zmiany zapisów w OPZ. Panele o takich parametrach jak sam pytający zauważył są w ogólnodostępnej sprzedaży rynkowej natomiast ich wyższa cena wiąże się z jakością i trwałością, na które zamawiający kładzie największy nacisk.

PYTANIE: Prosimy o zmianę na panele w technologii N-Type lub HJC - panele te mają sprawność na poziomie ok 90% (dokładnie 89,40%) po 25 latach i są dostępne bezproblemowo na rynku, oraz nie zawyżają kosztów inwestycji.

Radom, 2023

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści panele w technologii N-type lub HJC pod warunkiem uzyskania przez nie sprawności po 25 latach na poziomie 95%.

PYTANIE: Zwracamy się ponadto o zmianę max. ciężaru panelu 23kg – sam ciężar panelu nie ma wpływu na wagę całej instalacji fotowoltaicznej. Przy obecnych technologiach możemy dać cięży panel z większą macą pojedynczego modułu, co sumarycznie zmniejszy ilość paneli na dachu a co za tym idzie jednostkowy ciężar przypadający na m2 dachu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuści panele o ciężarze do 25kg/szt.

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści w OPZ (Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) dla Radomia i Pionek) załączniku nr 2 (2A i 2B) zgodnie z powyższym.

Powyższe wyjaśnienia SWZ są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić w złożonej ofercie. Pozostałe zapisy SWZ oraz termin złożenia ofert nie ulegają zmianie.

Zastępca Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu
ds. Ewidencji i świadczeń
(-) Piotr Krakowiak

Sprawę prowadzi: Komisja Przetargowa