

OZNACZENIE

- 3/5 (3/12/5) — Adres fizyczny - numer linii / nr elementu na linii; Adres logiczny - numer linii / nr strefy / nr elementu w strefie
- 4/56/5 — Adres logiczny - numer linii / nr strefy / nr elementu w strefie i linii

LEGENDA

- Czujka wielosensorowa OH-320A
- Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP wewnętrzny MT-320A
- Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP zewnętrzny DM1132
- Element kontrolno - sterujący FDCIO221
- Element kontrolno - sterujący FDCIO222
- Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7
- Sygnalizator optyczny BL-200
- Zasilacz pożarowy ZSP-135-D-2
- Klapa pożarowa systemu wentylacji
- Puszka ogniowa PIP-2AN
- YnTKSYekw 1x2x0,8
- HTKSHekw 1x2x0,8 PH90
- HTKSHekw 1x2x1 PH90
- HDGs 2x1,5 PH90

TEMAT:	Przebudowa instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru w Magazynie nr 2 w Składnicy w Lublińcu przy ul. Klonowej 40		
WYKONAWCA:	VENTISS Systemy Alarmowe Jarosław Misztal Salata 12A, 26-212 Smyków, NIP: 9512025580		
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	NR RYS.:	SSP-01
TYTUŁ:	Magazyn nr 2 - Instalacja SSP	DATA:	04.2023r.
OPRACOWAŁ:	Jarosław Misztal	PODPIS:	
PROJEKTOWAŁ:	Marek Szczepanik	PODPIS:	