

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie”
w ramach środków z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategiczných

SWZ – nr sprawy ZRP.271.22.2023

Toszek, dnia 16.11.2023 r.

Zamawiający:

Gmina Toszek

Urząd Miejski w Toszku

ul. Bolesława Chrobrego 2

44-180 Toszek

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania: „**Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie**” w ramach środków z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Zamawiający – Gmina Toszek - informuje, że do Zamawiającego wpłynęły pytanie Wykonawców dotyczące prowadzonego postępowania. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.1065, w dalszej części jako ustawa Pzp) Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13 z dnia 13.11.2023 proszę o informacje czy podane wymiary daszku systemowego (240x130 cm) należy dodać jako dodatkowe do przedmiaru, ponieważ w przedmiarach nie ma takich wymiarów.

Odpowiedź

Ilość daszków wykonać zgodnie z projektem budowlanym.

Pytanie 2

W pozycji 119 przedmiarów zostały podane wymiary daszków systemowych. Z uwagi na różnorodny odczyt wymiarów podanych w nawiasach proszę o podanie przybliżonych wymiarów daszków systemowych.

Odpowiedź

Należy wykonać daszki systemowe, wymiary dopasowując do wymaganych w warunkach technicznych: szerokość - co najmniej 1 m od szerokości drzwi oraz wysięg nie mniejszy niż 1,5 m.

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie”
w ramach środków z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategiczných

SWZ – nr sprawy ZRP.271.22.2023

Pytanie 3

Zgodnie z poz. knr 119 daszki powinny mieć wymiar:

- 1.50*3.45

- 1.36*2.32

- 2,56*2,30

max wysięg jaki może mieć daszek to 150 cm

Proszę o wyjaśnienie

Odpowiedź

Należy wykonać daszek zgodny z warunkami technicznymi. Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wysięgu daszku do 1,5m celem montażu daszku systemowego.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert **nie ulega zmianie**.

Pełnomocnik Zamawiającego