

Legionowo, dnia 7. marca 2024 r.

Powiat Legionowski - Starostwo Powiatowe
w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
ZPU.272.9.2024

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 na przebudowę szatni i remont klatki schodowej w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie

Wyjaśnienie treści SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający udostępnia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem, bez ujawniania źródła zapytań na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 1

Zwracam się o dokładne określenie ilości szowków szatniowych. W dokumentacji przetargowej są podane różne ilości szafek.

Na str. 3 opisu do projektu wykonawczego:

„- dostawę i montaż 475 szt. szafek szatniowych 30x50x180 cm dwudzielnych i 2 szt. jednoosobowych szafek szatniowych 30x50x180 cm jednoosobowych”.

Na str. 6 opisu do projektu wykonawczego:

„- Szafki metalowe z dwoma schowkami do połowy wysokości, o zewnętrznych wymiarach modułu 30x50x180 cm – 551 szt.

- Szafki metalowe ubraniowe 30x50x180 cm jednodrzwiowe – 2 szt.”

Na rysunku A.03 – rozmieszczenie szafek:

„- szafka szatniowa 30x50x180 cm, dwudzielna - 475 szt.

- szafka szatniowa 30x50x180 cm, dost. dla osób niepełnosprawnych - 2 szt.”

Na rysunku szatnia klas sportowych jest:

„- szafka szatniowa 30x50x180 cm, dwudzielna - 101 szt.”

W przedmiarach jest:

„Dostawa i montaż szafek metalowych typu L o wymiarach 1940 x 600 x 500 – 204 szt.

Dostawa i montaż szafek metalowych typu L o wymiarach 1940 x 300 x 500 – 20 szt.”

Pytanie 2

Mam pytanie odnośnie szafek ubraniowych, które stanowią istotną część oferty przetargowej. Z rysunków rozmieszczenia szafek wynika, że chodzi o szafki o wymiarach 180x50x30 w liczbie 475 szt. dwudzielnych w pomieszczeniu szatni i 101 szt. tych samych szafek dla klas sportowych oraz 2 szt. jednodzielnych dla osób niepełnosprawnych.

W opisie oferty napisane jest natomiast:

" Szafki metalowe z dwoma schowkami do połowy wysokości, o zewnętrznych wymiarach modułu 30x50x180 cm – 551 szt...." oraz "Szafki metalowe ubraniowe 30x50x180 cm jednodrzwiowe – 2 szt."

Dostawa i montaż szafek metalowych typu L o wymiarach 1940 x 600 x 500 - 204 szt.

Dostawa i montaż szafek metalowych typu L o wymiarach 1940 x 300 x 500 - 20 szt.

- w przedmiarze, zarówno rozmiar szafek (wysokość), typ (podany jest typ L) oraz liczba nie zgadza się z resztą.

Proszę o weryfikację i sprecyzowanie liczby szafek, ich rozmiar oraz typ wszystkich szafek.

Odpowiedź do pytania 1 i 2

Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją zamówienia należy wyposażyć szkołę w szafki szatniowe dla 1154 uczniów. W Rozdz. VII (*Opis przedmiotu zamówienia*) ust. 3 pkt. 8 SWZ sprecyzowano, że „montaż szafek szatniowych dwudzielnych w ilości 576 szt. w pomieszczeniu szatni i przy sali gimnastycznej oraz 2 szt. szafek dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Należy zwrócić uwagę, że wielkość i wygląd szafek podany jest w Załączniku nr 12 do SWZ (Projekt wykonawczy przebudowy szatni – architektura) na str. 6.

Powyższe wyjaśnienia są integralną częścią SWZ i są wiążące dla Wykonawców.

STAROSTA
Sylwester Sokolnicki