



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Wrocław, dnia 14.02.2024r.

dotyczy: ZO/01/SIR/24 - Wykonanie dodatkowych prac w Oddziale Rehabilitacji Budynek A1 (ID 883569)

Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Odpowiedzi na pytania do zadania nr 7:

Pytanie nr 1

1. W związku z planowaną wymianą osprzętu elektrycznego w panelach medycznych nadłóżkowych proszę o informację czy Producent paneli dopuszcza taką możliwość i ingerencję w strukturę panela. Czy Zamawiający nie utraci gwarancji producenta na urządzenia medyczne.

Odpowiedź: Wykonawca udziela gwarancji tylko na dołożony osprzęt elektryczny w panelach medycznych.

Pytanie nr 2

2. Czy wymiana gniazd elektrycznych na podwójne nie spowoduje zbyt dużego obciążenia obwodów elektrycznych. Czy wymiana będzie wiązała się z rozbudową o dodatkowe obwody?

Odpowiedź: Wymiana gniazd pojedynczych na podwójne nie będzie wiązała się z rozbudową o dodatkowe obwody.

Pytanie nr 3

3. Rozdzielnica elektryczna obecnie jest zaplombowana na wszystkich osłonach. Czy Wykonawca ma przejąć gwarancję na całą rozdzielnicę czy tylko na elementy nowo zabudowane?

Odpowiedź: Wykonawca udziela gwarancji tylko na elementy nowo wbudowane.

Pytanie nr 4

4. W związku z rozbudową o nowe obwody w sali gimnastycznej czy Zamawiający może podać ilość wymaganych obwodów elektrycznych lub podać wartości prądowe urządzeń aby określić wymaganą ilość?

Odpowiedź: Zamawiający dołącza Załącznik nr 8 uzupełniony o moce urządzeń wyrażone w kW.