



Wyjaśnienie i zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dane	Opis
Tryb postępowania	podstawowy (art. 275 pkt 1)
Nazwa zamówienia	„Wymiana oświetlenia na terenie gminy Złocieniec”
Znak sprawy	BZP.271.4.2024
Data pisma	20 marca 2024 r.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 wpłynęło zapytanie do treści SWZ. W związku z tym poniżej zamawiający przedstawia treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 1:

1. W § 7 ust. 13 Projektowanych postanowień umowy (dalej: „Umowa”), Zamawiający zawarł następujące sformułowanie: „W przypadku ujawnienia wad/usterek Wykonawca zobowiązuje się usunąć je na swój koszt i ryzyko w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady lub usterki, chyba że strony ustalą inny termin. Po usunięciu wad Strony ponownie podejmą czynności odbioru określone w niniejszym paragrafie”.

Prosimy o zmianę i doprecyzowanie ww. zapisu, w następującym zakresie:

„W przypadku ujawnienia wad/ usterek:

1) istotnych – Wykonawca zobowiązuje się usunąć je na swój koszt i ryzyko w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady lub usterki, chyba że strony ustalą inny termin; po usunięciu wad Strony ponownie podejmą czynności odbioru określone w niniejszym paragrafie;

2) nieistotnych – Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy, a Wykonawca zobowiązuje się usunąć ww. wady/ usterki na swój koszt i ryzyko w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady lub usterki, chyba że strony ustalą inny termin”.

Rozwiązanie wskazane powyżej, stanowi standardową praktykę kontraktową. Poprzez wady istotne należy rozumieć wady nadające się do usunięcia, jednak uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Poprzez wady nieistotne należy natomiast rozumieć wady nadające się do usunięcia i nie stanowiące przeszkody w użytkowaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Pytanie 2:

2. W § 7 ust. 16 Umowy, Zamawiający zawarł następujące sformułowanie: „Strony zgodnie postanawiają, że przedmiot niniejszej Umowy zostanie wykonany w momencie podpisania protokołu końcowego odbioru bez zastrzeżeń”.

Mając na uwadze propozycję zmiany treści § 7 ust. 13, prosimy o analogiczne dokonanie zmiany wskazanego ust. 16, w następujący sposób: „Strony zgodnie



**POLSKI
ŁĄD**



postanawiają, że przedmiot niniejszej Umowy zostanie wykonany w momencie podpisania protokołu końcowego odbioru bez zastrzeżeń dotyczących wad istotnych”.

Pytanie 3:

3. W § 5 ust. 8 Umowy, Zamawiający zawarł następujące sformułowanie: „Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze końcowym zadania, o których mowa w § 1 i § 2 umowy stanowiącym przedmiot odbioru”.

Biorąc pod uwagę propozycje zmian treści § 7 ust. 13 i 16, prosimy o zmianę § 5 ust. 8 w następujący sposób: „Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu i odbiorze końcowym zadania, o którym mowa w § 1 i § 2 umowy stanowiącym przedmiot umowy, zgodnie z § 7 ust. 16”.

Pytanie 4:

4. W § 9 ust. 1 pkt 2 Umowy, Zamawiający zawarł karę umowną, jaką Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu za: „niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy”.

Należy zauważyć, że nienależyte wykonanie umowy to bardzo szerokie pojęcie, a kara umowna – czyniąc zadość dobrym praktykom kontraktowym – powinna być jak najbardziej precyzyjna i mierzalna. Nienależyte wykonanie umowy to każde wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób wadliwy, tzn. są to wszystkie sytuacje, w których doszło do naruszenia zobowiązania, a które nie były przypadkami niespełnienia świadczenia sensu stricto (w niewłaściwym miejscu/ nieterminowo/ świadczenie złej jakości itd. – każde odstępstwo od należytego wykonania zobowiązania). Taka kara obejmuje również swoim zakresem zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (pkt 1), a zatem kary powielają się.

Prosimy o usunięcie ww. kary lub o jej doprecyzowanie, np. „niewykonanie lub nienależyte wykonanie w zakresie minimalnych parametrów przedmiotu umowy, o których mowa w § 2 Umowy”.

Pytanie 5:

5. W § 9 ust. 1 pkt 6 Umowy, Zamawiający zawarł karę umowną, jaką Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu za: „inne istotne naruszenie postanowień umownych”.

Wskazana kara umowna ma bardzo ogólny charakter, jest nieprecyzyjna i wskazuje na otwarty katalog czynności, których niedopełnienie może nieść ze sobą całkowicie odmienne skutki. Prosimy o usunięcie ww. kary, ze względu na jej niemierzalność.

Pytanie 6:

6. Prosimy o dodanie w § 9 Umowy, kar umownych, jakie Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić Wykonawcy za:

- 1) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 Umowy,
- 2) zwłokę w przekazaniu terenu robót Wykonawcy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,
- 3) zwłokę w przystąpieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki”.

Pytanie 7:

7. W § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy, Zamawiający zawarł przesłankę umożliwiającą Zamawiającemu odstąpienie od umowy, gdy: „Wykonawca narusza postanowienia



**POLSKI
ŁAD**



niniejszej umowy w szczególności w przypadku powtarzających się opóźnień w dostawie lub powtarzającej się dostawie nie spełniającej minimalnych parametrów przedmiotu umowy, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy”.

Zgodnie z treścią art. 433 pkt 1 PZP, projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia.

Prosimy o zmianę ww. zapisu, w następujący sposób: „Wykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy, tj. w przypadku powtarzających się zwłok w dostawie lub powtarzającej się dostawie niespełniającej minimalnych parametrów przedmiotu umowy, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy”.

Pytanie 8:

Na jakiej podstawie Zamawiający będzie weryfikował dobór zaproponowanych opraw oświetleniowych, skoro na żadnym etapie ofertowania nie żąda od Wykonawcy dokumentów potwierdzających odpowiedni ich dobór, tzn. kart katalogowych, certyfikatów, deklaracji?

Pytanie 9:

Prosimy o informację czy Zamawiający po zakończeniu całej realizacji będzie oczekiwał od Wykonawcy wykonania jakichkolwiek pomiarów, np. pomiary natężenia, luminacji. Jeżeli tak, to prosimy o doprecyzowanie o jakie pomiary chodzi wraz z określeniem ich ilości.

Pytanie 10:

Zamawiający wymaga aby oprawy parkowe posiadały CRI powyżej 80. Większość renomowanych producentów dla opraw oświetlenia parkowego dla barwy 4000K stosuje moduły o stopniu oddawania barw przyjętych jako standard dla oświetlenia zewnętrznego na poziomie CRI >70. Wykonawca wnosi o dopuszczenie opraw parkowych o współczynniku CRI >70.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 6:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.



**POLSKI
ŁĄD**



Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8:

Zgodnie, z opisem przedmiotu zamówienia przed przystąpieniem do montażu, Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy wykaz materiałów, których zamierza użyć, wraz z wszelkimi świadectwami badań ekonomicznych. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów, przedstawiania świadectw, atestów i aprobat technicznych w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania umowy w czasie postępu Robót. Materiały użyte do budowy powinny spełniać wymogi norm polskich i norm branżowych i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dokumentem potwierdzającym możliwość zastosowania danego wyrobu jest aprobata techniczna dopuszczająca do stosowania. Od dostawcy wyrobu wymagana jest deklaracja zgodności, potwierdzająca zgodność danego wyrobu z normami lub innymi dokumentami normatywnymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9:

Zgodnie, z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający w celu uzupełnienia otrzymanej dokumentacji może żądać od Wykonawcy dodatkowych zaświadczeń, dokumentów i informacji, które powinny być dostarczone na jego życzenie. Jeśli Zamawiający będzie miał uzasadnioną wątpliwość co do zgodności natężenia światła zamontowanych opraw z przedstawioną dokumentacją, może zażądać od Wykonawcy wykonania pomiaru natężenia światła luksomierzem, inaczej nazywanym także fotometrem, którego zadaniem jest pomiar natężenia oświetlenia wyrażonego w luksach (lx) na powierzchni roboczej.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10:

Zamawiający dopuszcza oprawy parkowe o współczynniku CRI >70.

W treści SWZ, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w ust. 2.7, pkt 2, ppkt 9) otrzymuje brzmienie:
„9) Temperatura barwowa: 4000K +/- 5%, współczynnik CRI powyżej 70.”
- 2) rozdział X otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca związany jest ofertą do: **dnia 24 kwietnia 2024 r.**”;
- 3) w rozdziale XII ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wykonawca składa ofertę **na Platformie zakupowej w terminie do dnia: 26 marca 2024 r., do godz. 10:00.**”;
- 4) rozdział XIII otrzymuje brzmienie:
„Oferty otwarte zostaną w dniu **26 marca 2024 r. o godz. 10:30**”.

Krzysztof Zacharzewski

/-/ Burmistrz Złocieńca