

PYTANIA WRAZ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI DO PIERWSZEGO POSTĘPOWANIA

Pytanie nr 1

Prosimy o informacje skąd występują różnice pomiędzy ilościami urządzeń wskazanymi w Projekcie Wykonawczym a Przedmiarem robót, w tym m.in.

- w PW ilość czujek to 87 szt a w przedmiarze 53 szt.,
 - w PW ilość central SSP to 1 kpl a w przedmiarze 0
 - w PW ilość sygnalizatorów to 41 + 3 a w przedmiarze 22 + 3
- itd.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przedmiotem niniejszego postępowania **jest wykonanie prac objętych II etapem.** Projekt Wykonawczy stanowiący jeden z załączników do SWZ zawiera całość realizacji prac tj. Etap I, Etap II, Etap III. Załączony do postępowania przedmiar robót dotyczy Etapu II, a więc prac objętych przedmiotowym postępowaniem. Stąd różnice pomiędzy Projektem Wykonawczym, a przedmiarem robót. Etap I został wykonany w roku 2023, co zostało wskazane w załączniku nr 7 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia tu cyt.:

„W ramach I etapu wykonano:

1. Budowa tras kablowych wraz z ułożeniem okablowania (przebijanie otworów, montaż przepustów rurowych, montaż uchwytów pod przewody kabelkowe, przewody kabelkowe).
2. Budowa SSP (modułowa centrala alarmowa wraz z bezobsługowym akumulatorem).
3. Wykonanie instalacji elektrycznej na potrzeby SSP (tablice rozdzielcze oraz aparaty elektryczne) wraz z pomiarami”.

Załączony do postępowania przedmiar robót zawiera dwa rysunki obrazujące podział prac na powyższe etapy.

Pytanie nr 2

W części IV pkt. II ppkt 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający określił zakres robót dla tego etapu na m.in. budowę SSP (montaż kompaktowej centrali alarmowej ...itd) Czy faktycznym zakresem w II etapie jest rozbudowa istniejącego systemu sygnalizacji pożarowej zamiast budowy nowego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Etap II jest rozbudową Etapu I tj. jego kontynuacją, co wynika z załączonego Projektu Wykonawczego obejmującego poszczególne etapy prac.

Pytanie nr 3

Prosimy o informację, w jaki sposób Zamawiający planuje udostępnienie budynku na czas prac, biorąc pod uwagę konieczność wykonania prac głośnych i pyłących. Czy możliwe jest przedstawienie przez Zamawiającego harmonogramu z uwzględnieniem dni i godzin, w których prace mogą być prowadzone bez ograniczeń.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż obiekt Miechowskiego Domu Kultury w Miechowie jest czynny 7 dni w tygodniu m. in. ze względu na fakt, iż w budynku znajduje się kino cyfrowe.

Zamawiający dopuszcza jednak możliwość zamknięcia obiektu na czas prowadzenia najbardziej newralgicznych prac.

Zostało to wskazane przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w § 6 ust. 7 pkt 10 wzoru umowy (stanowiących załączniki do SWZ) tu cyt.: „Wykonawca winien ustalić protokolarnie z Zamawiającym termin prowadzenia prac na obiekcie celem wyłączenia obiektu z użytkowania na czas prowadzenia robót budowlanych. Łącznie dopuszczalny okres wyłączenia obiektu z użytkowania to 14 dni kalendarzowych”.

Pytanie nr 4

Dzień dobry. Proszę o informację czy ustalony jest jeden termin wizji dla Wykonawców, czy należy się umawiać indywidualnie. Jeśli indywidualnie to z kim (numer tel, mail?).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wizja lokalna nie jest obowiązkowa, a jedynie jest zalecana celem prawidłowej wyceny prac przez Wykonawców. Jednocześnie informuje się, że nie ma ustalonego jednego terminu wizji dla Wykonawców, a możliwość jej odbycia zalecana jest po wcześniejszym umówieniu terminu indywidualnie.

Kontakt do osób, celem udostępnienia obiektu: Pani Sylwia Suchecka – Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Miechowie tel.: 501269719, mail: ssuchecka@miechow.eu
Biuro Miechowskiego Domu Kultury – Pani Paulina Jugo tel.: 509811161, 41 3831331, mail: pglownia@interia.pl, Pan Zbigniew Nowak tel. 784 010 188 mail.: z.kawon@wp.pl

Pytanie nr 5

Zwracam się z prośbą o podanie typu oraz producenta centrali jaka została zamontowana w I etapie oraz czy została wyposażana w dodatkowe moduły rozszerzeń. Informacja ta jest niezbędna w celu wyceny dla rozbudowy systemu w II etapie.

Odpowiedź:

Dostarczona i zamontowana centrala SSP to:

Awex FAS (FS31130012) wyposażone w rozszerzenia:

- PR3 (płyta rozszerzeń 3 sloty)
- KRS422 (karta komunikacyjna RS422)
- 2x KPD2 (karta 2 pętli dozorowych)

Ww. wyposażenie centrali umożliwi realizację całego zadania (etapy II i III) bez konieczności dokładania kart rozszerzeń.